Feinstaubemissionsuntersuchungen in Sachsen-Anhalt: PM₁₀-, PM_{2,5}- und PM_{1,0}- Emissionen aus Industrie und Hausbrand

Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

2001 - Sonderheft 1

Inhalt

1	Einleitung, Problemstellung	1
2	Experimentelle Untersuchungen	1
3	Untersuchte Anlagen und Probenahmebedingungen	3
4	Ergebnisse und Diskussion	6
5	Schlussfolgerungen	19
6	Zusammenfassung	19
	Danksagung	20
	Literatur	21
	Anlagenverzeichnis 1 -7	22

Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2001) SH 1

1 Einleitung, Problemstellung

Auf internationaler und auf EU-Ebene wird die gesundheitliche Relevanz von Feinstaub [1], [2], [3], [4] zurzeit neu bewertet.

Epidemiologische Untersuchungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass feine Staubpartikel in der Außenluft durchaus beträchtliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben können. Dies hat auch dazu geführt, dass die Europäische Kommission eine Richtlinie [6] verabschiedet hat, die die Messung und Bewertung von PM₁₀ bzw. PM_{2.5} in der Außenluft vorsieht. Es ist abzusehen, dass die vorgeschlagenen strengen Grenzwerte voraussichtlich nicht in allen Gebieten Deutschlands eingehalten werden können [5]. Es sind Emissionsminderungskonzepte gefragt. Diese können wiederum nur auf der Grundlage exakter Daten zur Feinstaubemission erstellt werden.

Der Kenntnisstand über Feinstaubemissionen ist derzeit noch lückenhaft, da die bisherigen Rechtsvorschriften nur Ermittlungen der Gesamtstaubemission beinhalteten.

Die Ergebnisse eines gezielten Messprogramms im Land Sachsen-Anhalt, das in diesem Beitrag vorgestellt wird, soll zur Aufklärung der Problematik beitragen.

Das Untersuchungsprogramm beinhaltet Ermittlungen an den Anlagen bzw. Anlagengruppen, die einen hohen Anteil an der Gesamtstaubemission des Landes Sachsen-Anhalt haben. Weiterhin erfolgten Messungen an Anlagen, deren Staubemissionen in erhöhtem Maße gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe aufweisen. Im Einzelnen wurden Untersuchungen entsprechend der Industriestruktur Feinstaubemissionsuntersuchungen in Sachsen-Anhalt: PM₁₀-, PM_{2,5}- und PM_{1,0}-Emissionen aus Industrie und Hausbrand

des Landes an Anlagen der Zementindustrie, der Buntmetallurgie und an braunkohlegefeuerten Industriekraftwerken durchgeführt. Erste Ergebnisse wurden bereits vorgestellt [15, 19].

In Ostdeutschland ist auf Grund des wirtschaftlichen Umbruchs davon auszugehen, dass die jeweils vermessenen Anlagen dem "neuesten" Stand der Technik entsprechen, da sie in den letzten Jahren entweder völlig neu gebaut oder entsprechend dem immissionsschutzrechtlichen Vorschriftenwerk gründlich saniert worden sind. Damit ist allerdings auch der Spielraum weiterer Sanierungen hinsichtlich der Feinstaubemissionen eingeschränkt.

Da mit Braunkohlenbrikett gefeuerte Hausbrandfeuerstätten in den neuen Bundesländern auch heute noch Bedeutung haben, erfolgten zusätzlich auch Ermittlungen der Feinstaubemissionen an einer Kleinfeuerungsanlage (Durchbrandofen) beim Einsatz verschiedener Brikettsorten.

2 Experimentelle Untersuchungen

2.1 Grundlagen

Zur Kennzeichnung von Partikeldispersionen in Gasen wird der aerodynamische Durchmesser d_{ae} benutzt. Dieser ist definiert als Durchmesser einer Kugel aus einem Material der Dichte 1 g/cm³ mit der gleichen Sinkgeschwindigkeit in Gasen, wie sie die betrachteten Partikel besitzen.

Die Referenzmethode für die Probenahme und Messung der PM_{10} - Konzentration (sowie eine vorläufige Verfahrensweise für die Probenahme und Messung der $PM_{2,5}$ -Konzentration) in der Luft sind in

[6] im Anhang IX benannt. Das Verfahren beruht auf der Abscheidung der PM₁₀-Partikelfraktion nach dem Trägheitsprinzip und anschließender gravimetrischer Bestimmung. In Analogie zu dieser immissionsseitigen Ermittlung von PM₁₀ (und PM_{2.5}) werden per Konvention fraktionierte Staubemissionsmessungen mit Kaskadenimpaktoren durchgeführt [9]. Damit kommt bei Emissionsermittlungen ebenfalls ein Messverfahren zur Anwendung, das auf der Abscheidung von Partikeln nach dem Trägheitsprinzip beruht. Zusätzlich vereinigt das Verfahren gegenüber anderen einsetzbaren korngrö-Benselektiven Verfahren die Vorteile der relativ einfachen Handhabbarkeit sowie der in situ-Probenahme ohne Veränderung der Korngrößenverteilung durch Agglomerisationseffekte [16].

Grundlage der Gewinnung partikelgrö-Benabhängiger Staubfraktionen mittels Impaktoren ist die Ausnutzung der unterschiedlichen Trägheit von Partikeln. Ein Kaskadenimpaktor beinhaltet mehrere Impaktorstufen, die prinzipiell aus den Elementen Düse und Prallplatte bestehen. Partikel mit ausreichender Trägheit des in der Düse beschleunigten Partikelkollektivs treffen auf die Prallplatte und werden dort gesammelt. Partikel geringerer Trägheit werden auf einer der nachfolgenden Stufen abgeschieden, so dass Stufe für Stufe Fraktionen unterschiedlicher Partikelgröße erhalten werden. Die nicht abgeschiedenen Partikel werden auf einem hinter den Stufen angeordneten Endfilter gesammelt. Die Masse der auf einer Stufe abgeschiedenen Partikel wird im Anschluss an die Differenzwägung Probenahme durch ermittelt und kann bei Bedarf weiteren Analysen z. B. auf Staubinhaltsstoffe zugeführt werden. Beim Vorhandensein eines größeren Anteils gröberer Partikel wird der Einsatz eines Vorabscheiders notwendig.

Die Messplanung und Probenahme bei Impaktormessungen wird analog der bei Messungen zur Ermittlung der Ge samtstaubemissionen durchgeführt, d. h. Netzmessung mit isokinetischer Teilstromentnahme. Allerdings ist im Gegensatz zu den Staubemissionsmessungen bei Impaktormessungen der Gasdurchsatz nach Festlegung des Sondendurchmessers nicht mehr frei wählbar, sondern muss für alle Messpunkte der Netzmessung konstant gehalten werden. Es können daher nur Messpunkte mit annähernd gleicher Geschwindigkeit (zulässige Abweichung: maximal ± 30 %) in einer einzelnen Messung beprobt werden. Anderenfalls sind mehrere Messvorgänge erforderlich. Die Probenahmedauer sollte so bemessen sein, dass pro Impaktorstufe einerseits eine mit ausreichender Genauigkeit wägbare Staubmasse gesammelt wird und andererseits eine Überladung der Stufen vermieden wird.

2.2 Probenahmetechnik

Die Probenahmen erfolgten mit einem 8stufigem Anderson Impaktor Typ Mark III (Material: rostfreier Stahl) und/oder mit einem 6-stufigem Impaktor der Fa. Ströhlein Typ STF 1 (Material: Titan). Voruntersuchungen zeigten, dass die mit den beiden Impaktoren ermittelten technologiebezogenen Partikelgrößenverteilungen unter gleichen Probenahmebedingungen gut übereinstimmten. Beide Impaktoren sind bis 850 °C hitzebeständig. Zur Partikelabscheidung wurden perforierte Sammelplatten und Endfilter aus Glasfasermaterial verwendet. Die Messung des abgesaugten Teilgasvolumens erfolgte mit thermischen Massendurchflussmessern.

2.3 Probenahme und Auswertung

Die Probenahme und Auswertung der Partikelmessungen erfolgte entsprechend VDI 2066 Bl. 5 [10]. Um die erforderlichen Absaugzeiten für die Impaktormessungen festlegen zu können, wurden im Vorfeld die vorliegenden Emissionskonzentrationen an Gesamtstaub messtechnisch ermittelt. Damit sollten einerseits Überladungen der Impaktorstufen vermieden und andererseits aber auch eine mit ausreichender Genauigkeit wägbare Staubmasse gesammelt werden. Nicht vorhersehbare stark unterschiedliche Beladungen der einzelnen Sammelplatten wurden durch Vorversuche ermittelt, um für die eigentlichen Probenahmen entsprechende Maßnahmen (z. B. Verän-

derung der Probenahmezeit, Einsatz eines Vorabscheiders) ergreifen zu können. Da an den untersuchten industriellen Anlagen in der Regel geringe Emissionskonzentrationen an Gesamtstaub vorlagen, mussten zur Gewährleistung einer ausreichenden Filterbelegung teilweise sehr lange Probenahmezeiten (bis 18 h) realisiert werden. Andererseits verlangten die nach Brennstoffaufgabe hohen Staubkonzentrationen im Abgas der untersuchten Hausbrandfeuerstätte (Durchbrandofen) die Festlegung einer Probenahmezeit, die wesentlich kürzer als die Zeit für den vollständigen Abbrand des Brennstoffes ist. Eigene Untersuchungen belegen aber, dass im ersten Drittel des Abbrandzyklusses (in dieser Zeit erfolgten die Impaktormessungen) die Emission der Partikel nahezu vollständig erfolgt.

Die Impaktormessungen wurden als Netzmessung entsprechend den Grundsätzen der VDI-Richtlinie 2066 BI. 1 [18] durchgeführt.

In den Zeiträumen der Impaktorprobenahmen wurden die Parameter der jeweiligen Anlage, die für die Dokumentation des Betriebszustandes von Bedeutung sind, erfasst. Demnach erfolgten alle Messungen bei bestimmungsgemäßem Betrieb mit voller Anlagenaus-Ermittelt wurden weiterhin, lastung. wenn möglich mit Hilfe kontinuierlicher Messeinrichtungen, zeitparallel zu den Impaktormessungen andere, für die jeweilige Anlage relevante Schadstoffe oder Bestandteile im Abgas (z. B. Staub, CO_1 CO_2 , NO_{x_1} O_{2_1} SO_2 ...). Zum Teil wurden dafür auch betriebliche Messeinrichtungen genutzt. Vor jeder Messung wurden die Abgasrandparameter ermittelt (Geschwindigkeit, statischer Druck, Temperatur, Feuchte ...).

Die Analyse der einzelnen Staubfraktionen auf Metallgehalte (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn und Tl) erfolgte in Anlehnung an die VDI-Richtlinien 3868 Bl. 1 [12] und VDI 2268 Bl. 1 [13].

Zur Berechnung der aerodynamischen Durchmesser wurde das vom Mitautor Dr. Noll entwickelte Programm IMPAKTOR genutzt.

2.4 Qualitätssicherungsmaßnahmen

Alle Ermittlungen wurden mit einer Reihe von Qualitätssicherungsmaßnahmen entsprechend DIN EN 45001 [17] begleitet. So wurden alle ermittelten Schadstoffemissionen mit standardisierten Messverfahren (VDI-Richtlinien, DIN EN) bestimmt. Sofern zutreffend wurden eignungsgeprüfte kontinuierlich arbeitende Messeinrichtungen verwendet.

Die für die Bewertung der ermittelten Emissionskonzentrationen notwendigen Parameter der Probenahme, Analyse sowie der Anlagenfahrweise wurden jeweils in einem Bericht entsprechend den Vorgaben des bundeseinheitlichen Mustermessberichtes [11] angegeben.

Hinsichtlich der ermittelten Gehalte von Metallen in den Staubfraktionen ist zu berücksichtigen, dass für die Messungen ein Impaktor aus Titan und ein Impaktor aus Edelstahl zur Verfügung stand. Der Vergleich der Verteilungen partikelgebundener Staubinhaltsstoffe weist jedoch für den gleichen Messort keine signifikanten Unterschiede auf. Die Metall-Blindwerte der Sammelplatten wurden für jede Impaktorstufe bestimmt.

3 Untersuchte Anlagen und Parameter der Probenahme

In Tabelle 1 sind die untersuchten Anlagen mit ihren entsprechenden Leistungskenngrößen während der Probenahmezeiträume, die eingesetzten Brennstoffe und die Parameter der vorhandenen Entstaubungsanlagen aufgeführt.

Weiterhin wurden die die Probenahme beeinflussenden Abgasrandbedingungen, die ermittelte Gesamtstaubkonzentration im Abgas und daraus resultierende Probenahmezeiten aufgelistet.

Anlage	Leistung	Brenn- stoff	Entstau- bung	Probenahmeparameter				
			J	Abgasvo- lumenstrom in m ³ /h	Abgas- temperatur in °C	Staub- gehalt in mg/m ³	Probe- nahme- dauer	
				i.N.,tr.		i.N.,tr.	in h	
Drehrohrofen (DRO), Zementindustrie	85 t/h Klinker	BK-Staub, Altöl	EGR (horizontal)	160.000	148233	8	8	
Rostkühler Messung M1, Zementindustrie	72 t/h Klinker	-	Gewebeab- scheider	97.000	95	3,4	18	
Rostkühler Messung M2, Zementindustrie	72 t/h Klinker	-	Gewebeab- scheider	97.000	79	21,1	4	
Konverter, Kupferindustrie	15 t/Charge	Koks	Schlauch- abscheider	110.000	63	2,4	18	
Industriekraftwerk (IKW), Braunkohleveredlung	200 t/h Dampf	Extrahierte Trocken- braunkohle	EGR (horizontal), Wäsche	240.000	77	4,3	11	
Industriekraftwerk (IKW), Zuckerindustrie	125 t/h Dampf	Braunkoh- lenbrikett	EGR (horizontal)	131.000	145	4,6	16	
Industriekraftwerk (IKW), Wirbelschichtfeuerung	150 t/h Dampf	Rohbraun- kohle	EGR (horizontal)	180.000	147	14,4	6	
Kleinfeuerungsanlage (KEVA), Durchbrandofen	6 KW	Braunkoh- Ienbrikett	-	3848	<395 vor >47 nach Abkühlung	20148	1	

Tabelle 1 Untersuchte Anlagen und Probenahmebedingungen

Im Folgenden werden die untersuchten Anlagen kurz charakterisiert und spezifische Bedingungen der Probenahme benannt (s. auch Tabelle 1). In den meisten Fällen lagen aufgrund von konstant laufenden Gebläsen zeitlich konstante Abgasrandbedingungen vor (außer Durchbrandofen). Die Probenahme war infolge hoher Geschwindigkeitsgradienten nicht in allen Fällen über den gesamten radialen Bereich möglich. Dort konnte nur der Bereich abgedeckt werde, für den annähernd isokinetische Bedingungen realisierbar waren.

Die Drehrohrofenanlage (DRO) dient zur Herstellung von Zementklinker. Das aus dem Vorratssilo pneumatisch antransportierte Ofenmehl wird im Gegenstrom zu den heißen Verbrennungsgasen in einem Zyklonwärmetauscher auf ca. 850 °C erwärmt und im Drehrohrofen zu Zementklinker gebrannt. Der ca. 1350 °C heiße Klinker gelangt aus dem Drehrohrofen in den Rostkühler.

Die Rostkühleranlage wird zur Abkühlung des Zementklinkers genutzt und besteht aus Abluftkühler (Kühlung von 450 °C auf 120 °C), Gewebeabscheider und regelbarem Abluftgebläse. Die Messungen erfolgten bei zwei verschiedenen Standzeiten der Gewebeabscheider (M1 und M2).

In der Konverteranlage werden Krätzkupfer, Messingschrott vom Schachtofen, kupferhaltige Krätze und Raffinierschrott mit Koks und Zuschlägen unter Einsatz von Luft zu Schwarzkupfer verblasen. Die aus dem Konvertermaul entweichenden Prozessabgase werden von einer Absaughaube erfasst. In der nachgeschalteten Nachverbrennungskammer wird Zink zu Zinkoxid nachverbrannt. Daran schließt sich ein Zwangsluftkühler an, in dem die Abgase auf eine für die Schlauchabscheider erforderliche Temperatur (140 °C) abgekühlt werden. Das Reingas wird über den Abgasventilator und einem 70 m hohen Kamin abgeführt.

Das Industriekraftwerk (IKW) in einer Braunkohleveredlungsfabrik besteht aus vier Dampferzeugern zur Erzeugung von Elektroenergie und Prozessdampf. Die Dampferzeugung erfolgt mit rekonstruierten Hochdruckdampfkesseln. Die Wär-me- Kraftkopplung wird in zwei Entnahme-Gegendruck-Dampfturbinen umgesetzt. Der übrige Dampf wird der Abdampfkondensationsturbine zugeführt. Die dabei erzeugte Elektroenergie wird z. T. in den Betriebsbereichen verbraucht. Für die Verfeuerung der extrahierten Trockenbraunkohle wird eine Ventilatormühlenfeuerung mit Rauchgasinertisierung genutzt, die als NO_x-arme Frontfeuerung ausgeführt ist. Je Kessel werden zwei Mühlen eingesetzt. Die Kessel sind zusätzlich mit Ölzündfeuerungen ausgerüstet.

In einem Industriekraftwerk (IKW) der Zuckerindustrie werden zur Erzeugung von Elektroenergie und Prozessdampf zwei baugleiche Naturumlauf-Dampferzeuger in Flossenwandkonstruktion genutzt. Der Feuerraum dieser Kessel ist allseitig mit Flossenrohrwänden umgeben. Am Ende des Feuerraumes passieren die Rauchgase ein Verdampfergitter, das aus Rohren der Feuerraumrückwand gebildet wird. Über Überhitzerstufen gelangen die Rauchgase zum Speisewasservorwärmer und danach über die Rauchgasentstaubungsanlage und dem Saugzug zum Kamin.

Das Industriekraftwerk mit Wirbelschichtfeuerung basiert auf dem Prinzip der Wärme-Kraft-Kopplung und dient der Erzeugung von Elektroenergie, Prozessdampf und Fernwärme. Das IKW besteht aus einem braunkohlegefeuerten Kraftwerks-Block (KW-Block) und einer Reservekesselanalge mit Ölfeuerung. Für den braunkohlegefeuerten KW-Block kommt als Dampferzeuger ein Naturumlaufkessel ohne Zwischenüberhitzung mit einer Feuerung nach dem Prinzip der zirkulierenden atmosphärischen Wirbelschicht zum Einsatz. Die nachgeschaltete Dampfturbinenanlage besteht aus einer Doppel-Entnahme-Kondensationsturbine.

Die Untersuchungen am Durchbrandofen erfolgten an der Kleinfeuerungsemissionsversuchsanlage (KEVA) des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, die schon in [7] beschrieben worden ist. Ziel eines Untersuchungsprogramms war die Ermittlung von Emissionsfaktoren relevanter Schadstoffe bei Verbrennung verschiedener Braunkohlebrikettsorten in einem Durchbrandofen (Typ 812 OGH/N, OHRA, 6 kW). Die Ergebnisse sind in [8] dokumentiert. Bei einzelnen Brikettsorten erfolgten zusätzlich zum Versuchsprogramm im heißen Abgas unmittelbar hinter dem Ofen fraktionierte Staubmessungen. Um den Einfluss der Rauchgasabkühlung auf dem Weg zur Schornsteinmündung auf die Korngrößenverteilung des Staubes zu untersuchen, wurde eine Abkühlstrecke in die KEVA integriert und zeitgleich vor und nach Abkühluna fraktionierte Staubmessungen vorgenommen (s. Abb. 1).

Die Ermittlungen am Durchbrandofen unterschieden sich von denen an den untersuchten industriellen Anlagen darin, dass im Verlauf des Kohleabbrandes veränderliche Abgasrandbedingungen und Emissionen vorliegen. Auf Grund der relativ hohen Staubkonzentrationen konnte nur ein Zeitabschnitt des gesamten Abbrandzyklusses für die Probenahme genutzt werden. Die Probenahmen für die fraktionierten Staubmessungen erfolgten aus diesem Grund im Zeitraum der maximalen Staubemission im ersten Drittel des Abbrandzyklusses (nach der 1. Brennstoffzugabe ca. 1 h bei mittlerer Abgasgeschwindigkeit). Um die Vergleichbarkeit bei weiteren Untersuchungen mit anderen Kohlensorten zu gewährleisten, wurde beim Betrieb des Durchbrandofens im Versuchszeitraum besonderer Wert auf ein gleichmäßiges Beschickungs- und Betriebsregime für alle Abbrandzyklen gelegt. Grundlage hierfür waren Herstellerangaben.



Abbildung 1: Schematische Darstellung der Kleinfeuerungsemissionsversuchsanlage (KEVA)

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Partikelgrößenverteilungen der Emissionsstäube

In den nachfolgenden Abbildungen 2 und 3 sind die im Reingas ermittelten Partikelgrößenverteilungen des Staubes im Körnungsnetz nach Rosin-Rammler-Sperling-Bennett (RRSB) bei Verbundbzw. Direktbetrieb an einem Drehrohrofen (DRO) der Zementindustrie dargestellt.



Abbildung 2: Drehrohrofen (DRO) im Direktbetrieb



Abbildung 3: Drehrohrofen (DRO) im Verbundbetrieb

Der hohe bis sehr hohe Feinstaubanteil ist deutlich sichtbar. Die PM₁₀-Anteile am Gesamtstaub betragen 95 % bis 98 % (vgl. auch Tabelle 2). Es zeigte sich, dass die Partikelgrößenverteilungen im Verbundbetrieb etwas gröber als die des Direktbetriebes waren. Das trifft besonders auf die sehr feinen Korngrößenbereiche $PM_{2,5}$ und $PM_{1,0}$ zu. Detaillierte Auswertungen und Originaldaten sind im Anhang, Anlage 1 zu finden.

Die Ergebnisse der Messungen M1 und M2 an der untersuchten Rostkühleranlage der Zementindustrie (Abb. 4 und Anlage 2) zeigen im Vergleich zum Drehrohrofen trotz geringerer Gesamtstaubkonzentrationen wesentlich gröbere Partikelgrößenverteilungen. Nach Auskunft des Betreibers bzw. des Forschungsinstitutes der Zementindustrie Düsseldorf [14] könnte die Ursache hierfür sein, dass der im Rostkühler für die Entstaubung verwendete Gewebefilter durch den Klinkerstaub einem hohen Verschleiß unterliegt. Poröse Stellen im Filtermedium könnten dazu führen, dass auch gröbere Partikel den Filter passieren. Da die Rohgasstaubkonzentrationen am Klinkerkühler in der Regel relativ gering sind, müssen jedoch Defekte in einem Filterschlauch nicht unbedingt zu hohen Emissionskonzentrationen führen. Aus der Literatur

[16] ist weiterhin bekannt, dass es speziell bei Gewebefiltern in Abhängigkeit von den Staubeigenschaften durch Wechselwirkung der Teilchen beim Durchtritt durch den Filterkuchen zu Agglomerationserscheinungen im Reingas und damit zu vergröberten Partikelgrößenverteilungen kommen kann.

Durch Wiederholungsmessungen nach einem halben Jahr (Messung M2) konnten die zunächst unerwarteten Ergebnisse bestätigt werden. Die erneuten Messungen an der gleichen Anlage zeigten auch eine weitere Vergröberung der Partikelgrößenverteilung. So veränderte sich der mittlere PM₁₀-Anteil von 45 % auf 22 %, allerdings erhöhte sich in der Zwischenzeit auch der Gesamtstaubgehalt von 3,4 mg/m³ auf 21,1 mg/m³ im Abgas.



Abbildung 4: Rostkühler (Messung M1 und Messung M2)

Die ermittelten Partikelgrößenverteilungen an der untersuchten Konverteranlage in der Sekundärkupferindustrie (s. Abbildung 5 und Tabelle 2, sowie Anlage 3) besitzen eine geringe Streubreite und weisen ebenfalls einen sehr hohen Feinstaubanteil mit PM_{10} -Anteilen am Gesamtstaub von 95 % bis 97 % aus.



Abbildung 5: Konverter in der Sekundärkupferindustrie

Die Untersuchungen der Partikelgrößenverteilungen im Reingas einer modernen Großfeuerungsanlage auf Braunkohlebasis nach Entstaubung und Entschwefelung ergaben hohe Feinstaubanteile mit PM₁₀-Anteilen am Gesamtstaub von 88 % bis 93 % (Abb. 6 und Anlage 4).



Abbildung 6: Industriekraftwerk in der Braunkohleveredelungsindustrie

Die Ergebnisse von Untersuchungen an einer Großfeuerungsanlage auf der Basis von Braunkohlenbriketts in der Zuckerindustrie (Abb. 7 und Anlage 5) liegen in einem vergleichbaren Bereich (PM₁₀- Anteil am Gesamtstaub: 86 % bis 98 %). Eine etwas breitere Verteilung mit deutlich geringerem $PM_{1,0}$ -Anteil wurde bei Untersuchungen an einer Wirbelschichtfeuerung gefunden (Abb.7a u Anlage 6).



Abbildung 7: Industriekraftwerk in der Zuckerindustrie



Abbildung 7 a: Industriekraftwerk, Wirbelschicht



Abbildung 8: KEVA-Durchbrandofen (vor Abkühlung), Lausitzer, MIBRAG und Baschkirische Briketts

Der Anteil von Kohlefeuerungen in Haushalten und bei Kleinverbrauchern ist zwar in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen (1994: 36 % des Endenergieverbrauches, z. Z. etwa 15 -20 %), dennoch kann diese Emittentengruppe in den Wintermonaten bei austauscharmen Wetterlagen auch auf Grund der geringen Quellhöhen noch einen merklichen Beitrag zur PM₁₀-Immissionsbelastung leisten. Insofern ist Partikelgrößenveres wichtig, die teilungen dieser Emissionsquellen zu kennen.

In Abbildung 8 (und Anlage 7) sind die ermittelten Partikelgrößenverteilungen im Abgas (vor der Abkühlung) des Durchbrandofens bei Verfeuerung von verschiedenen gebräuchlichen Brikettsorten (MIBRAG-Briketts, Lausitzer Briketts, Baschkirische Briketts, Polnische Briketts) dargestellt.

Weiterführende Untersuchungen zur Fragestellung, ob Veränderungen der Partikelgrößenverteilung im Verlauf der Rauchgasabkühlung im Abgas des Durchbrandofens stattfinden, wurden wie folgt durchgeführt. Die Rauchgase wurden über eine Abkühlstrecke von 26,5 m Länge (s. Abbildung 1) geleitet und dabei auf 60 °C abgekühlt (worst case). Die Partikelgrößenverteilung wurde vor und nach der Abkühlstrecke zeitparallel gemessen. Erste Ergebnisse sind in Abbildung 9 dargestellt. Es zeigt sich allgemein, dass der Anteil feinerer Partikel etwas abnimmt (PM_{1.0}-Anteil sinkt z. B. von 58 auf 53 % oder von 74 % auf 70 %) während der Anteil etwas gröberer Partikel tendenziell zunimmt (z. B. PM₁₀-Anteil von 88 % auf 93 % oder von 91 % auf 93 %). Diese Effekte könnten einerseits durch Agglomerations- und Kondensationsprozesse bzw. andererseits durch Abscheidung sehr großer Partikel (deutlich größer 10 µm) im Abgasweg erklärt werden. Weitere Untersuchungen und Auswertungen zu diesem Problemkreis sind vorgesehen.



Abbildung 9: KEVA-Durchbrandofen (vor und nach Abkühlung), MIBRAG Braunkohlenbriketts

In Tabelle 2 sind die PM_{10} -, $PM_{2,5}$ - und $PM_{1,0}$ -Emissionsanteile aller untersuchten Industrieanlagen sowie die der Hausbrandfeuerstätten gegenüber gestellt. Mit

Ausnahme der Rost-kühleranlage wurden PM_{10} -Anteile > 85 %, $PM_{2,5}$ -Anteile > 63 % und $PM_{1,0}$ -Anteile > 35 % festgestellt.

Tabelle 2: Durchgangssummen Staub in %

	PM ₁₀	PM _{2,5}	PM _{1,0}
Drehrohrofen (DRO), Zementindustrie, Direktbetrieb	98 - 95	88 - 77	62 - 44
Drehrohrofen (DRO), Zementindustrie, Verbundbetrieb	98 - 95	74 - 65	48 - 35
Rostkühler, Zementindustrie, M1(1998)	48 - 39	4,7 - 2,5	1,7 - 0,5
Rostkühler, Zementindustrie M2 (1999)	26 - 19	3,6 - 1,2	0,9 - 0,2
Konverter, Sekundärkupferindustrie	97 - 95	78 - 76	53 - 48
Industriekraftwerk (IKW), Braunkohleveredlung	93 - 88	80 - 69	59 - 46
Industriekraftwerk (IKW), Zuckerindustrie	98 - 86	77 - 70	52 - 41
Industriekraftwerk (IKW), Wirbelschicht	94 - 99	63 - 68	24 - 27
Kleinfeuerungsanlage (Durchbrandofen)			
BB ² Baschkirien	92 - 90	83 - 79	73 - 68
BB MIBRAG	98 - 91	95 - 78	85 - 62
BB MIBRAG vor Abkühlung	93 - 88	85 - 77	75 - 58
BB MIBRAG nach Abkühlung	98 - 93	90 - 77	72 - 53
BB Lausitz vor Abkühlung	92 - 91	85 - 84	75 - 74
BB Lausitz nach Abkühlung	95 - 93	88 - 83	84 - 70
BB Polen vor Abkühlung	94 - 93	78 - 76	65 - 62
BB Polen nach Abkühlung	96 - 95	81 - 80	65 - 65

² BB = Braunkohlenbrikett

Die in Abbildung 10 deutlich sichtbare Streubreite der einzelnen Partikelfraktionen ist offenbar anlagen- bzw. prozessabhängig. Die geringsten Streuungen und damit die größte Reproduzierbarkeit der Partikelgrößenverteilung wurde bei der Konverteranlage gefunden, obwohl es sich dort um einen

Chargenprozess handelt. Die größten Streuungen weist dagegen die Partikelgrößenverteilung im Rauchgas des Durchbrandofens bei Verfeuerung von MIBRAG-Briketts auf (Abbildung 11). Abbildung 10 a zeigt die Feinstaubemissionskonzentrationen im Anlagenvergleich.



Abbildung 10: Feinstaubemissionen im Vergleich (Industrieanlagen)



Abbildung 10 a: Feinstaubemissionskonzentrationen im Vergleich (Industrieanlagen)



Abbildung 11: Feinstaubemissionen im Vergleich (Durchbrandofen)

4.2 Verteilungen von Staubinhaltsstoffen auf die Partikelfraktionen

In der Diskussion über die Wirkungsmechanismen von Feinststäuben spielen die Staubinhaltsstoffe immer eine besondere Rolle, da sich die partikelförmigen Luftverunreinigungen nicht wie ein homogener Stoff verhalten, sondern sie sind sowohl in physikalischer als auch chemischer Hinsicht sehr viel komplizierter. Deshalb ist Staub auch nicht gleich Staub, sondern die gesundheitliche Wirkung der Staubpartikel ist auch von der Herkunft des Staubes abhängig. Die Analyse der Verteilungen der Staubinhaltsstoffe in den untersuchten Feinstaubfraktionen ergibt ein differenziertes Bild. Bei einer Reihe von Verteilungen der untersuchten Anlagen zeigt sich ein in einem gewissen Schwankungsbereich weitgehend ähnlicher Verlauf der Durchgangssummenverteilungen für die Partikelmassen und für die Massenanteile der Inhaltsstoffe z. B. für die Untersuchungen am Konverter (Abb. 12).



Abbildung 12: Konverter, Verteilungen von Staub und Staubinhaltsstoffen

Deutlich anders dagegen ist die Verteilung der Staubinhaltsstoffe auf die Partikelfraktionen im Vergleich zur Verteilung des Staubes beim untersuchten Rostkühler (Abb. 13). Letztere Ergebnisse konnten auch bei Wiederholungsmessungen nach einem halben Jahr (Messung M2) bei deutlich höheren Gesamtstaubgehalten bestätigt werden.



Abbildung 13: Rostkühler, Verteilungen von Staub und Staubinhaltsstoffen

In einer weiteren Auswertung wurden die Staubinhaltsstoffanteile im Feinstaub (PM₁₀) verschiedener Anlagen miteinander verglichen und gegenübergestellt. Dabei zeigen sich erwartungsgemäß für die untersuchte Anlage im Bereich der Sekundärkupferindustrie deutlich erhöhte Metallanteile (z. B. Blei und Cadmium) im Feinstaub, die bis in den Prozentbereich hineinragen (Abb. 14 und 15). Ebenso wurden erhöhte Anteile von Eisen in der Feinstaubfraktion (< 10 μ m) bei den Anlagen der Zementindustrie gefunden.



x: in mehr als 3 Fraktionen Pb-Anteil < Nachweisgrenze

Abbildung 14: Bleianteil im emittierten PM₁₀-Staub



x: in mehr als 3 Fraktionen Cd-Anteil < Nachweisgrenze

Abbildung 15: Cadmiumanteil im emittierten PM₁₀-Staub

Werden die Massenanteile der Staubinhaltsstoffe auf die Masse der Partikel für jede untersuchte Impaktorstufe bezogen, wird für den Rostkühler eine beträchtliche Anreicherung der Metalle in den feineren Partikelfraktionen sichtbar (Abb. 16, vgl. auch [16]). Für die anderen bisher untersuchten Anlagen konnte dieser Anreicherungseffekt jedoch nicht in diesem Maße nachgewiesen werden. Im Gegenteil zeigten sich auch zumindest in der Tendenz umgekehrte Verhältnisse (z. B. bei den untersuchten Feuerungsanlagen) bzw. eine weitgehende Gleichverteilung der Staubinhaltsstoffanteile auf die einzelnen Impaktorstufen und damit auf die Partikelgrößenbereiche.



Abbildung 16: Bleianteile in den feinen Partikelfraktionen (Rostkühler und Konverter)

In der wissenschaftlichen Diskussion um die gesundheitlichen Wirkungen von feinen und ultrafeinen Partikeln spielt auch der Rußanteil bzw. der Anteil an elementarem Kohlenstoff (EC) eine wichtige Rolle [19]. Erste Untersuchungen in dieser Richtung ergaben einen generell sehr hohen Anteil von elementarem Kohlenstoff in den Partikeln des Rauchgases aus kohlegefeuerten Haushaltsöfen. Auch hier wurde eine Tendenz zu höheren EC-Anteilen bei den feineren Partikeln beobachtet (Abb.17).



Abbildung 17: KEVA-Durchbrandofen, EC-Massenanteile in den feinen Partikelfraktionen (Baschkirische Briketts)

5 Schlussfolgerungen

Die Untersuchungen der Korngrößenverteilungen der emittierten Partikel aus Industrieanlagen und Hausbrandfeuerstätten zeigten in den meisten Fällen einen PM₁₀-Staubanteil von mehr als 90 %.

Die emittierten Partikel der kohlegefeuerten Haushaltsöfen zeigten auch bei Einsatz verschiedener Brennstoffe eine sehr feine Partikelgrößenverteilung. Hier ist selbst der Anteil von PM_{1,0} meist größer als 60 %.

Im Ergebnis der Untersuchungen konnte auch festgestellt werden, dass sich die Partikelgrößenverteilungen in Abhängigkeit von der Standzeit bzw. vom Wartungsintervall (z. B. bei Schlauchfiltern in der Rostkühleranlage) verändern können.

Dass die Partikelgrößenverteilungen im Reingas durch veränderte Rohgaspartikelverteilungen beeinflusst werden können, belegen die Ergebnisse der Messungen bei Direkt- und Verbundbetrieb des Zementdrehrohrofens. Bei Experimenten mit Kühlung und Verdünnung des Rauchgases von kohlegefeuerten Hausbrandöfen konnte eine Veränderung der Korngrößenverteilung durch Kondensation / Sublimation und Agglomeration nachgewiesen werden.

Die Untersuchung der Verteilung von Staubinhaltsstoffen auf die Kornfraktionen ergab in einigen Fällen eine Anreicherung von Schwermetallen in den feinsten Partikelfraktionen.

6 Zusammenfassung

Die Emissionsuntersuchungen erfolgten an Industrieanlagen (Zementindustrie, Buntmetallurgie und Industriekraftwerke) und an einer Hausbrandfeuerstätte (Kleinfeuerungsversuchsanlage) mit einem 8- bzw. 6-stufigen Kaskadenimpaktor.

Die Ergebnisse weisen Feinstaubemissionen meist größer als 90 % auf, allerdings differenziert nach Anlagenart und bei der Kleinfeuerungsanlage in Abhängigkeit vom eingesetzten Brennstoff.

Untersuchungen zur Verteilung von Staubinhaltsstoffen auf die einzelnen Fraktionen ergeben in einigen Fällen Anreicherungen von Schwermetallen im Feinststaub.

Danksagung

Der Dank der Autoren gilt allen an den Untersuchungen beteiligten Mitarbeitern des LAU. Dies betrifft insbesondere die Herren Pohle, Maiwald, Lux, Reifert im Bereich "Emissions- und Immissionsüberwachung" für die Durchführung der Probenahmen und für die Auswertungen sowie die Herren Dr. Schumann, Dr. Jacob, Dr. Bärwald, Frau Lange und Frau Voigt im Bereich "Analytik Luft" für die analytischen Untersuchungen der Emissionsproben.

Literaturverzeichnis

[1] EPA: Air Quality Criteria for Particulate Matter. National Center for Environmental Assessment. Office of Research and Development. US Environmental Protection Agency. Report No. EPA /600/P-95/001aF-cF, 1996

[2] The APHEA project. Short term effects of air pollution on health: a European approach using epidemiological time series data. J. Epidemiol. Commun. Health 50 (1996). Suppl.1.

[3] Schwebstaubbelastung in Baden-Württemberg, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg und UMEG, Karlsruhe, 1998

[4] WHO (World Health Organisation): Air Quality Guidelines for Europe. Second Edition (im Druck)

[5] Bruckmann, Peter: Die neuen Richtlinien der Europäischen Union zur Luftqualität, Zeitschrift Immissionsschutz, Berlin, 3 (1998) S. 100 –108

[6] Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft, ABI. Nr. L163 v. 29.06.1999, S. 41

[7] Ehrlich, Ch., Kalkoff, W.-D.: Eine Kleinfeuerungsemissionsversuchsanlage

(KEVA) zur Ermittlung von Emissionsfaktoren für Kohlefeuerungen in Haushalten. In: Aktuelle Aufgaben der Messtechnik in der Luftreinhaltung, Tagung Heidelberg, 3. bis 5. Juni 1996, VDI- Verlag Düsseldorf, VDI-Berichte: Nr. 1257, S. 535-550

[8] Untersuchungen zur Emission von Luftschadstoffen aus Hausbrandfeuerstätten beim Einsatz von Braunkohlenbriketts, Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 5/1998

[9] Protokolle zu den Fachgesprächen am 27.01.98 und 22.07.98 im Umweltbundesamt zum Thema "Untersuchungen zu Emissionsquellen von Feinstaub", unveröffentlicht [10] VDI 2066 Bl. 5 Messen von Partikeln. Staubmessung in strömenden Gasen. Fraktionierende Staubmessung nach dem Impaktionsverfahren - Kaskadenimpaktor

[11] Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle/Saale, Emissionsermittlungsberichte 01-97, 06-98, 07-98, 08-98, 10-98, 01-99, 02-99, 03-99 und 04-99, unveröffentlicht

[12] VDI 3868 Bl. 1 Messen der Gesamtemission von Metallen, Halbmetallen und ihren Verbindungen. Manuelle Messung in strömenden, emittierten Gasen. Probenahmesystem für partikelgebundene und filtergängige Stoffe

[13] VDI 2268 BI. 1 Stoffbestimmung an Partikeln. Bestimmung der Elemente Ba, Ca, Cd,Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, Zn in emittierten Stäuben mittels atomspektrometrischer Methoden

[14] Schreiben des Forschungsinstituts der Zementindustrie Düsseldorf vom 22.09.98, unveröffentlicht

[15] Ehrlich, Chr., Noll, G., Kalkoff, W.-D.: Messtechnische Ermittlung von PM10- und PM2,5-Emissionen aus Industrieanlagen und Hausbrandfeuerstätten. In: Neuere Entwicklungen bei der Messung und Beurteilung der Luftqualität, Tagung Heidelberg, 27. bis 29. April 1999, VDI-Verlag Düsseldorf, VDI-Berichte: Nr. 1443, S. 117-129

[16] Lützke, K. , Muhr, W.: Erprobung von Emissionsmessverfahren zur Feststellung von Korngrößenfraktionen, UBA Forschungsbericht 81-10402121, Oktober 1981

[17] DIN EN 45001 Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien

[18] VDI 2066 Bl. 1 Messen von Partikeln. Staubmessung in strömenden Gasen. Gravimetrische Bestimmung der Staubbeladung. Übersicht

[19] Ehrlich, Chr., Noll, G., Kalkoff, W.-D. : Monitoring PM Emissions from Industrial Sources, Papers of the European Particulate Matter Conference, Science, Sources & Solutions, October 20 - 21 1999, Brussels

Anlagenverzeichnis 1 - 7

Abbildungen³ und Tabellen

Anlage 1: Drehrohrofen in der Zementindustrie

Anlagenbeschreibung Tabelle 1.1:Drehrohrofen; Partikelfraktionen; Messung 1 bis 3 Tabelle 1.2:Drehrohrofen; Partikelfraktionen; Messung 4 bis 6 Tabelle 1.3:Drehrohrofen; Fraktionen Staubinhaltsstoffe; Messung 1 bis 3 Tabelle 1.4:Drehrohrofen; Fraktionen Staubinhaltsstoffe; Messung 4 bis 6

Abb. 1:Korngrößenverteilungen; Drehrohrofen; Direkt- und Verbundbetrieb

Anlage 2: Rostkühler (Zementindustrie)

Anlagenbeschreibung Tabelle 2.1.1:Rostkühler; Messreihe M 1; Partikelfraktionen Tabelle 2.1.2:Rostkühler; Messreihe M 1; Fraktionen Staubinhaltsstoffe Tabelle 2.2.1:Rostkühler; Messreihe M 2; Partikelfraktionen Tabelle 2.2.2:Rostkühler; Messreihe M 2; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Abb. 2.1: Korngrößenverteilungen; Rostkühler; Messreihe M 1 Abb. 2.2: Korngrößenverteilungen; Rostkühler; Messreihe M 2

Anlage 3: Konverteranlage (Sekundärkupferindustrie)

Anlagenbeschreibung Tabelle 3.1: Konverter; Partikelfraktionen Tabelle 3.2: Konverter; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Abb. 3: Korngrößenverteilungen; Konverter

Anlage 4: Industriekraftwerk Braunkohleveredlung

Anlagenbeschreibung Tabelle 4.1: Industriekraftwerk; extrahierte Trockenkohle; Partikelfraktionen Tabelle 4.2: Industriekraftwerk; extrahierte Trockenkohle; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Abb. 4: Korngrößenverteilungen; Industriekraftwerk; extrahierte Tro-

ckenkohle

Anlage 5: Industriekraftwerk Zuckerindustrie

Anlagenbeschreibung Tabelle 5.1: Industriekraftwerk; Braunkohlenbrikett; Partikelfraktionen Tabelle 5.2: Industriekraftwerk; Braunkohlenbrikett; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

³ Die grafische Darstellung der Korngrößenverteilungen von Staubinhaltsstoffen erfolgte nur in den Fällen, in denen eine ausreichende Anzahl von verwertbaren Messwerten vorlag (mehr als 50 % der Fraktionen oberhalb der Nachweisgrenze des verwendeten analytischen Verfahrens).

Abb. 5: Korngrößenverteilungen; Industriekraftwerk; Braunkohlenbrikett

Anlage 6: Industriekraftwerk Wirbelschichtfeuerung

Anlagenbeschreibung

- Tabelle 6.1: Industriekraftwerk; Rohbraunkohle; Wirbelschichtfeuerung: Partikelfraktionen
- Tabelle 6.2: Industriekraftwerk; Rohbraunkohle; Wirbelschichtfeuerung; Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Abb. 6: Korngrößenverteilungen; Industriekraftwerk Wirbelschichtfeue rung

Anlage 7: Durchbrandofen

- Tabelle 7.1.1:Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauch gase:Partikelfraktionen
- Tabelle 7.1.2:Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen
- Tabelle 7.1.3:Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Tabelle 7.1.4:Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Tabelle 7.2.1:Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen
- Tabelle 7.2.2:Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen
- Tabelle 7.2.3:Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Tabelle 7.2.4:Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Tabelle 7.3.1:Durchbrandofen; polnische Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen
- Tabelle 7.3.2:Durchbrandofen; polnische Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen
- Tabelle 7.3.3:Durchbrandofen; polnische Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Tabelle 7.3.4:Durchbrandofen; polnische Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Tabelle 7.4.1: Durchbrandofen; Baschkirische Brikett; Partikelfraktionen
- Tabelle 7.4.2: Durchbrandofen; Baschkirische-Brikett; Fraktionen Staubinhaltsstoffe
- Tabelle 7.5:
 Durchbrandofen;
 MIBRAG-Brikett;
 Vorversuche;
 Fraktionen

 Staubinhaltsstoffe
 Staubinhaltsst
- Abb. 7.1: Korngrößenverteilungen; Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett
- Abb. 7.2: Korngrößenverteilungen; Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett
- Abb. 7.3: Korngrößenverteilungen; Durchbrandofen; Polnische Brikett
- Abb. 7.4: Korngrößenverteilungen; Durchbrandofen; Baschkirische Brikett
- Abb. 7.5: Korngrößenverteilungen; Durchbrandofen; MIBRAG- Brikett; Vorversuche

Drehrohrofen in der Zementindustrie

Leistung: 2000 t/d

Brennstoff: Braunkohlenstaub, Altöl

Entstaubung: EGR (horizontal)



Ausgewählte Parameter im Probenahmezeitraum:

- Mittlerer Volumenstrom:
- Mittlere Gesamtstaubkonzentration:
- Mittlere Abgastemperatur:
- Mittlere Probenahmezeit:

166.000 (Direktbetrieb DB); m³_{i.N.tr.}/h 156.000 (Verbundbetrieb VB) m³_{i.N.tr.}/h 8,2 (DB) mg/ m³_{i.N.tr} 148 °C (VB); 233 °C (DB) 8 h

Tabelle 1.1: Drehrohrofen; Partikelfraktionen; Messung 1 bis 3

Anlage	Drehrohrofen, Zementherstellung
Leistungsparameter (Nennleis- tung)	2000 t/d
Einrichtung zur Abgasreinigung	EGR

Messberichts-Nummer	LAU 06-98						
Gesamtstaubkonzentration [mg/m ³] ¹	Direktbetrieb 9,3	Direktbetrieb 8,5	Direktbetrieb 8,2				
Brennstoffe	Heizöl S, Braunkohlenstaub, Altöl, IEG						

	Messung					
	1	2	3			
Leistungsparameter im Mess- zeitraum	87 t/h	88 t/h	88 t/h			
Probenahmezeit [h:min]	7:07	6:57	8:10			
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	121	114	114			
Abgastemperatur [°C]	146	209	204			
Abgasgesamtdruck [hPa]	994	998	982			
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	14	17	17			
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	165.600	156.000	156.000			

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung									
Messung 1 Verbundbetrieb			Mess Direkt	ung 2 petrieb		Messung 3 Direktbetrieb			
d _{ae50} [µm]	m _{Staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{Staub} [mg]		
11,53	0,20		13,45	0,50		12,05	4,68		
7,77	0,30		8,90	0,30		8,11	3,59		
5,40	1,00		4,49	1,30		5,63	4,06		
3,72	1,10		2,50	3,10		3,87	3,47		
2,32	1,40		1,20	5,50		2,41	3,67		
1,15	3,50		0,49	7,10		1,19	2,81		
0,70	2,50		Endfilter	4,70		0,71	3,80		
0,47	2,70					0,48	4,33		
Endfilter	2,00					Endfilter	5,22		

Messung 1 Verbundbetrieb			Messu	ng 2 Direktk	petrieb		Messung 3 Direktbetrieb			
	D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]	D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]
PM10	97,8	8,5	1,3	96,7	8,4	1,3	Ī	98,2	8,5	1,3
PM 2,5	74,0	6,4	1,0	76,9	6,7	1,0	Ī	88,3	7,7	1,2
PM1,0	43,3	3,8	0,6	43,6	3,8	0,6		61,8	5,4	0,8

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

Tabelle 1.2: Drehrohrofen; Partikelfraktionen; Messung 4 bis 6

Anlage	Drehrohrofen, Zementherstellung
Nennleistung	2000 t Klinker/d
Einrichtung zur Abgasreinigung	EGR

Messberichts-Nummer	LAU 06-98					
Gesamtstaubkonzentration [mg/m ³] ⁴	Direktbe- trieb9,3	Direktbetrieb 8,5	Direktbetrieb 8,2			
Brennstoffe	Heizöl S, Braunkohlenstaub, Altöl, IEG					

		Messung						
	4	5	6					
Leistungsparameter im Mess- zeitraum	84 t/h	81 t/h	83 t/h					
Probenahmezeit [h:min]	7:56	9:10	9:05					
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	114	120	121					
Abgastemperatur [°C]	285	191	151					
Abgasgesamtdruck [hPa]	993	985	995					
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	17	n.b.	14	1				
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	156.000	n.b.	165.600]				

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung									
Messung 4 Direktbetrieb			Mess //Direkt	ung 5 Verbund		Messung 6 Verbundbetrieb			
d _{ae50} m _{Staub} [µm] [mg]			d _{ae50} [µm]	m _{Staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{Staub} [mg]		
14,11	0,30		11,95	0,50		12,87	0,30		
9,33	0,40		8,05	0,80		8,52	0,90		
4,69	0,60		5,59	1,20		4,30	1,90		
2,60	1,00		3,84	1,00		2,40	2,70		
1,24	2,40		2,40	2,10		1,16	3,70		
0,50	5,30		1,19	3,70		0,48	4,30		
Endfilter	3,50		0,71	3,60		Endfilter	2,30		
			0,48	3,20					
			Endfilter	4,60					

	Messung 4 Direktbetrieb				Messung 5 Direkt-/Verbundbetrieb				Messung 6 Verbundbetrieb			
	D [%]	c [mg/m³]	<u>ṁ</u> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<u>ṁ [kg/h]</u>	
PM10	95,2	8,3	1,3		95,7	8,3	1,3	Ī	94,5	8,2	1,3	
PM 2,5	81,7	7,1	1,1		73,7	6,4	1,0		64,9	5,6	0,9	
PM1,0	52,5	4,6	0,7		48,2	4,2	0,7		34,7	3,0	0,5	

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

Anlage	Drehrohrofen, Zementherstellung
Messberichts-Nummer	LAU 06-98

				Me	essung	1				
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]
11,53	5,46	1,00	163	4,51	0,99	<0,08	0,09	5,79	<0,01	<0,1
7,77	4,39	1,01	126	3,82	1,02	<0,08	<0,07	3,97	<0,01	<0,1
5,40	4,12	0,89	101	3,82	0,73	<0,08	<0,07	3,87	<0,01	<0,1
3,72	4,02	0,88	100	3,79	0,71	<0,08	0,08	3,72	<0,01	<0,1
2,32	4,36	0,99	115	3,92	0,58	<0,08	0,08	3,59	<0,01	<0,1
1,15	4,76	1,10	154	4,24	1,00	<0,08	0,09	4,60	<0,01	<0,1
0,70	4,95	1,02	124	4,43	1,01	<0,08	0,07	4,82	<0,01	<0,1
0,47	4,97	0,82	170	4,36	0,66	<0,08	0,09	4,71	<0,01	<0,1
Endfilter	8,35	1,60	127	5,68	3,65	<0,08	0,13	7,38	<0,01	<0,1

	Messung 2												
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI			
d _{ae50} [µm]	m [µg]												
13,45	3,28	2,03	85	3,32	1,56	0,28	0,11	3,08	<0,01	<0,1			
8,90	3,16	1,75	82	3,00	0,83	0,77	0,07	2,27	<0,01	<0,1			
4,49	3,52	1,68	92	3,18	0,79	0,95	0,11	2,79	<0,01	<0,1			
2,50	4,03	1,46	123	3,76	0,98	0,30	0,14	3,99	<0,01	<0,1			
1,20	2,91	1,50	83	3,09	0,88	0,83	0,08	2,45	<0,01	<0,1			
0,49	3,66	1,64	107	2,87	1,30	2,95	0,12	2,31	<0,01	<0,1			
Endfilter	20,24	7,68	138	4,71	18,77	1,21	0,12	8,99	<0,01	<0,1			

	Messung 3											
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI		
d _{ae50} [µm]	m [µg]											
12,05	4,68	0,99	109	3,97	0,79	<0,08	0,07	5,39	<0,01	<0,1		
8,11	3,59	0,74	48	3,18	0,66	<0,08	0,07	4,21	<0,01	<0,1		
5,63	4,06	0,69	88	3,53	1,28	<0,08	0,10	5,33	<0,01	<0,1		
3,87	3,47	0,31	58	3,04	0,52	<0,08	0,07	3,39	<0,01	<0,1		
2,41	3,67	0,62	81	3,33	0,47	<0,08	0,10	4,43	<0,01	<0,1		
1,19	2,81	0,40	40	2,70	0,34	<0,08	0,07	2,23	<0,01	<0,1		
0,71	3,80	0,35	98	3,38	0,46	<0,08	0,07	3,79	<0,01	<0,1		
0,48	4,33	0,89	81	4,04	0,66	<0,08	0,07	4,70	<0,01	<0,1		
Endfilter	5,22	0,81	53	4,99	3,65	<0,08	0,09	6,32	<0,01	<0,1		

Anlage	Drehrohrofen, Zementherstellung
Messberichts-Nummer	LAU 06-98

	Messung 4											
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI		
d _{ae50} [µm]	m [µg]											
14,11	3,14	1,17	60,9	2,93	0,83	<0,08	0,13	0,093	<0,01	<0,1		
9,33	2,93	1,05	82,0	2,43	0,73	<0,08	0,11	0,083	<0,01	<0,1		
4,69	4,01	1,50	92,3	3,30	0,89	0,15	0,14	0,103	<0,01	<0,1		
2,60	2,49	1,49	45,1	2,48	1,08	0,47	0,12	0,209	<0,01	<0,1		
1,24	3,81	1,46	94,3	3,84	1,14	0,25	0,15	0,110	<0,01	<0,1		
0,50	3,51	1,32	136,4	3,75	1,14	<0,08	0,18	0,256	<0,01	<0,1		
Endfilter	5,41	2,27	98,1	4,32	1,86	<0,08	0,26	0,145	<0,01	<0,1		

				Me	essung	5				
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]	[µg]
11,95	3,56	1,29	97,1	3,26	1,71	<0,08	0,20	7,64	<0,01	<0,1
8,05	1,99	0,50	28,5	1,73	0,82	0,38	0,10	8,53	<0,01	<0,1
5,59	2,61	1,56	42,9	2,81	2,02	1,02	<0,07	35,87	<0,01	<0,1
3,84	2,98	1,77	35,9	2,97	1,96	0,31	<0,07	15,58	<0,01	<0,1
2,40	3,28	1,53	76,2	3,29	2,99	0,34	<0,07	7,55	<0,01	<0,1
1,19	3,14	1,45	98,4	2,96	2,78	0,55	0,08	35,99	<0,01	<0,1
0,71	4,01	1,44	112,0	3,99	1,68	0,67	0,26	36,12	<0,01	<0,1
0,48	3,13	1,34	104,8	3,12	1,22	<0,08	0,17	14,87	< 0,01	<0,1
Endfilter	4,22	2,36	94,3	3,62	1,96	0,67	0,11	9,55	<0,01	<0,1

				Me	essung	6				
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]									
12,87	2,85	1,33	70,6	2,81	1,35	0,67	0,10	15,29	<0,01	<0,1
8,52	3,17	1,48	76,4	3,20	1,44	0,56	<0,07	43,49	<0,01	<0,1
4,30	3,92	1,39	123,4	3,72	1,63	<0,08	0,14	18,15	<0,01	<0,1
2,40	2,05	0,97	43,1	1,91	1,01	0,41	<0,07	12,72	<0,01	<0,1
1,16	3,15	1,48	110,1	3,37	1,39	0,86	0,13	16,72	<0,01	<0,1
0,48	2,56	1,21	71,9	2,86	1,29	0,95	0,08	13,66	<0,01	<0,1
Endfilter	3,72	1,28	88,9	3,40	1,63	1,12	0,15	7,81	<0,01	<0,1



Abbildung 1.1: Partikelgrößenverteilung

Abbildung 1.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom







Abbildung 1.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen







Abbildung 1.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel







Abbildung 1.8: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Selen



Abbildung 1.9: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink



Rostkühler (Zementindustrie)

Klinkerkühlung und Aufheizung der Sekundärluft für den Drehrohrofen

Entstaubung:

Gewebefilter



Ausgewählte Parameter im

Probenahmezeitraum:

- Mittlerer Volumenstrom:
- Mittlere Gesamtstaubkonzentration:
- Mittlere Abgastemperatur:
- Mittlere Probenahmezeit:

97.000 m³_{i.N.tr.}/h (Messreihe M 1 und M 2)
3,4 (Messreihe M 1) bzw. 21,1 mg/ m³_{i.N.tr} (Messreihe M 2)
95 °C (Messreihe M 1) bzw. 79 °C (Messreihe M 2)
18 h (Messreihe M 1) bzw. 4 h(Messreihe M 2)
Tabelle 2.1.1: Rostkühler; Messreihe M 1; Partikelfraktionen

Anlage	Rostkühler
Nennleistung	70 t Klinker /h
Einrichtung zur Abgasreini- gung	Gewebeabscheider

Messberichts-Nummer	LAU 07-98		
Gesamtstaubkonzentra-	3,4	3,4	3,5
tion [mg/m ³] ³			

	Messung					
	1	2	3			
Leistungsparameter im Mess- zeitraum	72 t/h	71 t/h	73 t/h			
Probenahmezeit [h:min]	26:00	18:00	17:59			
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	15,0	15,0	15,0			
Abgastemperatur [°C]	85	101	99			
Abgasgesamtdruck [hPa]	987	998	982			
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	11	11	11			
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	96.300	96.300	96.300			

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung											
Messi	ung 1		Messi	ung 2		Mess	ung 3				
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]				
10,16	59,90		11,47	68,50		10,30	110,6				
6,85	26,70		7,59	68,80		6,94	44,2				
4,76	9,20		3,83	31,10		4,82	18,9				
3,28	3,50		2,14	8,70		3,32	6,3				
2,05	3,40		1,04	3,00		2,08	4,3				
1,02	2,30		0,43	0,90		1,03	2,4				
0,62	0,70		Endfilter	2,20		0,63	0,3				
0,42	0,30					0,43	0,1				
Endfilter	0,50					Endfilter	0,5				

	Messung 1			Messung 2				Messung 3			
	D [%]	C [ma/m³]	<u></u> [kg/h]	D [%]	c [ma/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [ma/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]	
PM10	42,5	1,5	0,14	48,4	1,7	0,16		38,9	1,3	0,13	
PM 2,5	4,7	0,2	0,02	4,3	0,15	0,01		2,54	0,09	0,01	
PM1,0	1,4	0,05	0,01	1,7	0,07	0,01		0,47	0,02	0,002	

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

Tabelle 2.1.2: Rostkühler; Messreihe M 1; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Rostkühler
Messberichts-Nummer	LAU 07-98

	Messung 1												
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI			
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]			
10,16	2,01	0,22	85,60	2,54	1,29	<0,08	<0,07	2,88	<0,01	<0,1			
6,85	5,48	1,01	123,90	6,38	2,96	1,12	<0,07	8,09	<0,01	<0,1			
4,76	3,67	0,54	121,10	3,71	1,37	<0,08	<0,07	6,54	<0,01	<0,1			
3,28	3,30	0,58	78,36	3,54	1,65	<0,08	<0,07	7,28	<0,01	<0,1			
2,05	2,88	0,76	64,16	3,18	1,24	<0,08	<0,07	6,30	<0,01	<0,1			
1,02	3,50	0,76	72,31	3,52	1,58	<0,08	<0,07	7,18	<0,01	<0,1			
0,62	2,88	1,00	71,32	3,10	1,36	<0,08	<0,07	9,01	<0,01	<0,1			
0,42	2,42	0,94	49,32	2,95	1,60	<0,08	<0,07	14,99	<0,01	<0,1			
Endfilter	3,65	0,75	81,54	3,62	1,56	<0,08	<0,07	7,76	<0,01	<0,1			

	Messung 2											
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI		
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]		
11,47	5,12	0,95	236,80	7,70	2,42	0,31	<0,07	12,70	<0,01	<0,1		
7,59	5,36	1,07	284,20	10,11	2,57	<0,08	<0,07	7,96	<0,01	<0,1		
3,83	3,53	0,66	110,60	4,29	1,39	0,20	<0,07	4,95	<0,01	<0,1		
2,14	5,58	0,73	187,40	5,21	1,83	<0,08	<0,07	8,89	<0,01	<0,1		
1,04	5,29	0,81	139,10	4,88	1,67	<0,08	<0,07	9,85	<0,01	<0,1		
0,43	2,75	0,59	60,55	2,29	0,96	<0,08	<0,07	5,54	<0,01	<0,1		
Endfilter	4,14	1,00	91,81	4,14	1,48	<0,08	<0,07	8,94	<0,01	<0,1		

	Messung 3												
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI			
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]			
10,30	7,66	2,07	460,40	16,09	2,64	<0,08	0,25	11,78	<0,01	<0,1			
6,94	5,01	1,54	241,20	8,82	2,24	0,50	0,30	8,58	<0,01	<0,1			
4,82	5,23	1,49	196,80	6,01	1,65	0,50	0,27	8,54	<0,01	<0,1			
3,32	3,53	1,18	76,47	3,72	1,21	<0,08	0,21	6,39	<0,01	<0,1			
2,08	3,97	1,11	107,80	4,05	1,28	0,36	0,22	11,46	<0,01	<0,1			
1,03	2,87	0,84	103,00	3,14	1,03	0,56	0,14	6,90	<0,01	<0,1			
0,63	3,70	1,18	84,88	3,44	1,08	0,39	0,23	7,15	<0,01	<0,1			
0,43	3,27	1,08	111,30	3,25	1,02	0,35	0,19	15,46	<0,01	<0,1			
Endfilter	4,81	1,43	91,89	4,34	1,82	0,21	0,26	9,88	<0,01	<0,1			

Tabelle 2.2.1: Rostkühler; Messreihe M 2; Partikelfraktionen

Anlage	Rostkühler
Nennleistung	70 t Klinker /h
Einrichtung zur Abgasreinigung	Gewebeabscheider

Messberichts-Nummer	LAU 04-99		
Gesamtstaubkonzentration [mg/m ³] ⁶	19,7	26,7	16,9

	Messung				
	1	2	3		
Leistungsparameter im Mess- zeitraum					
Probenahmezeit [h:min]	4:00	4:00	4:00		
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	15,0	15,0	15,0		
Abgastemperatur [°C]	79	79	80		
Abgasgesamtdruck [hPa]	1026	1026	996		
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	8,5	8,5	8,5		
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	97.400	97.400	97.400		

	Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung												
Messung 1			Mess	ung 2		Messung 3							
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]						
11,48	26,2		12,78	48,8		12,78	37,4						
7,75	6,4		8,47	18,6		8,47	11,3						
5,39	3,1		4,29	5,4		4,29	6,7						
3,72	1,1		2,40	1,8		2,40	2,8						
2,33	0,8		1,17	0,6		1,17	1,4						
1,17	0,8		0,50	0,2		0,50	0,3						
0,72	0,2		Endfilter	0,0		Endfilter	0,3						
0,50	0,1												
Endfilter	0,0												

	Messung 1					Messung 2			Messung 3			
	D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]	
PM10	25,7	5,4	0,5		19,4	4,1	0,4		25,8	5,4	0,5	
PM 2,5	3,1	0,7	0,06		1,2	0,3	0,02	Ī	3,6	0,8	0,07	
РМ1,0	0,6	0,1	0,01		0,2	0,04	0,04		0,9	0,2	0,02	

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

Tabelle 2.2.2: Rostkühler; Messreihe M 2; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Rostkühler
Messberichts-Nummer	LAU 04-99

				М	essung 1					
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]				
11,48	8,01	<0,1	271,5	8,40	3,99	0,60	<0,12	12,17	<0,001	<4,5
7,75	4,86	<0,1	172,3	4,15	1,88	0,65	<0,12	8,71	<0,001	<4,5
5,39	4,59	<0,1	172,9	4,23	1,50	1,16	<0,12	10,24	<0,001	<4,5
3,72	3,87	<0,1	107,4	3,38	1,36	0,91	<0,12	8,96	<0,001	<4,5
2,33	4,36	<0,1	148,5	3,89	1,28	1,06	<0,12	9,85	<0,001	<4,5
1,17	3,02	<0,1	80,8	3,43	1,26	0,99	<0,12	8,54	<0,001	<4,5
0,72	3,96	<0,1	101,3	3,72	1,33	1,06	<0,12	9,84	<0,001	<4,5
0,50	4,03	<0,1	138,9	3,64	1,22	0,91	<0,12	9,38	<0,001	<4,5
Endfilter	4,45	<0,1	136,1	4,37	1,78	1,34	<0,12	11,52	<0,001	<4,5

	Messung 2														
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI					
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]					
12,78	4,65	1,91	249,8	8,36	2,78	1,05	0,304	11,12	<0,001	<4,5					
8,47	4,02	<0,10	227,5	6,05	1,79	1,10	0,420	10,43	<0,001	<4,5					
4,29	3,68	<0,10	71,4	4,03	1,73	1,10	0,243	9,46	<0,001	<4,5					
2,40	3,03	<0,10	37,9	3,27	1,70	1,08	0,242	8,76	<0,001	<4,5					
1,17	3,30	<0,10	48,3	3,54	1,71	0,78	0,299	9,14	<0,001	<4,5					
0,50	2,85	<0,10	47,6	2,92	1,31	0,77	0,295	7,88	<0,001	<4,5					
Endfilter	3,94	<0,10	66,5	3,77	1,65	0,71	0,487	9,20	0,015	<4,5					

	Messung 3														
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI					
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]					
12,78	3,68	1,37	193,6	5,76	1,49	1,82	0,134	8,13	<0,001	<4,5					
8,47	2,55	0,16	106,9	2,58	0,83	0,85	<0,12	5,08	<0,001	<4,5					
4,29	3,42	<0,10	136,8	3,43	1,21	1,18	<0,12	7,36	<0,001	<4,5					
2,40	3,10	0,29	80,2	2,76	1,06	3,20	<0,12	6,33	<0,001	<4,5					
1,17	2,97	0,14	105,3	2,64	1,00	1,46	<0,12	6,19	<0,001	<4,5					
0,50	3,01	<0,10	99,5	2,61	1,03	1,50	<0,12	6,28	<0,001	<4,5					
Endfilter	2,73	0,30	96,3	2,79	1,01	4,60	0,392	11,06	<0,001	<4,5					



Abbildung 2.1.1: Partikelgrößenverteilungen

Abbildung 2.1.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom





Abbildung 2.1.3: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Kupfer

Abbildung 2.1.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen







Abbildung 2.1.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel





Abbildung 2.1.7: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Blei

Abbildung 2.1.8: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Selen





Abbildung 2.1.9: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink

Konverteranlage (Sekundärkupferindustrie)



Verblasen von Kupfer und Messingschrott zu Schwarzkupfer

Nachbrennkammer

Entstaubung: Gewebefilter



Ausgewählte Parameter im Probenahmezeitraum:

Mittlerer Volumenstrom: 110.000 m³_{i.N.tr}/h
Mittlere Gesamtstaubkonzentration: 2,4 mg/m³_{i.N.tr}
Mittlere Abgastemperatur: 63 °C
Mittlere Probenahmedauer: 18 h

Tabelle 3.1: Konverter; Partikelfraktionen

Anlage	Konverter
Nennleistung	12 t Kupfer/ Charge
Einrichtung zur Abgasreinigung	Gewebeabscheider

Messberichts-Nummer	LAU 08-98	
Gesamtstaubkonzentration [mg/m ³] ⁷	2,4	2,4

		Messung				Ergebniss	e d	ler fraktion	ierten Part	ike	elmessung		
	1	2	3										
Leistungsparameter im Mess-	58 t	58 t	60 t	Messung 1			Messung 2				Messung 3		
zeitraum													
Probenahmezeit [h:min]	18:00	18:00	18:00		d _{ae50} [µm]	m _{Staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]	
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	6,7	6,7	6,7				•			-			
Abgastemperatur [°C]	60	64	66		11,16	0,5		10,09	0,8]	11,23	1,1	
Abgasgesamtdruck [hPa]	979	998	997		7,39	0,3		6,80	0,6		7,44	1,0	
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	19	19	19		3,74	2,6		4,73	1,4		3,76	2,9	
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	110.000	110.000	110.000		2,09	2,0		3,26	1,1		2,11	3,3	
Weitere Messkomponenten					1,02	4,0		2,04	1,9		1,02	7,3	
Sauerstoff [%]	19,3	19,6	19,6		0,43	6,7		1,02	4,6		0,43	8,9	
Stickstoffoxide [mg/m ³] ¹	29	96	145		Endfilter	4,3		0,62	5,3		Endfilter	6,2	
Schwefeldioxid [mg/m ³] ¹	133	130	124					0,43	3,9	1			
Kohlenmonoxid [mg/m ³] ¹	51	75	80					Endfilter	3,0				

	Messung 1 D [%] c [mg/m ³] <i>m</i> [kg/b]				D [%]	Messung 2	m [ka/b]		Messung 3 D [%] c [mg/m ³] m [kg/h]			
	B [/0]	o [ing/in]			B [/0]	¢ [ing/in]			B [/0]	• [mg/m]		
PM10	97,1	2,3	0,3		96,4	2,3	0,3		95,4	2,3	0,3	
PM 2,5	76,0	1,8	0,2		77,5	1,9	0,2	Γ	75,5	1,8	0,2	
PM1,0	52,8	1,3	0,1		52,8	1,3	0,1		48,2	1,2	0,1	

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

Tabelle 3.2: Konverter; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Konverter
Messberichts-Nummer	LAU 08-98

	Messung 1														
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI					
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]					
11,16	<0,15	12,24	<5,0	0,31	<0,35	21,1	1,3	132,9	0,10	50,2					
7,39	<0,15	6,61	19,3	<0,3	<0,35	13,0	3,3	98,1	0,02	16,1					
3,74	<0,15	22,96	61,1	<0,3	<0,35	56,8	13,2	355,2	0,12	7,1					
2,09	<0,15	23,85	9,9	<0,3	<0,35	74,0	17,6	425,7	0,26	38,7					
1,02	<0,15	47,87	<5,0	<0,3	<0,35	169,2	32,8	762,4	0,63	28,1					
0,43	<0,15	106,30	<5,0	<0,3	<0,35	409,5	118,3	1001,0	0,98	32,5					
Endfilter	<0,15	64,72	<5,0	<0,3	<0,35	258,9	76,5	693,3	0,54	8,2					

				M	essung 2	2		Messung 2										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI								
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]												
10,09	<0,15	13,6	<5	<0,3	<0,35	28,2	6,2	187,1	0,07	16,97								
6,80	<0,15	10,8	<5	<0,3	<0,35	28,2	6,7	188,0	0,06	19,64								
4,73	<0,15	27,4	52	<0,3	<0,35	77,1	22,7	451,9	0,16	7,77								
3,26	<0,15	17,7	33	<0,3	<0,35	62,7	17,8	368,1	0,17	15,10								
2,04	<0,15	29,8	<5	0,32	<0,35	114,8	24,9	573,0	0,38	20,70								
1,02	<0,15	52,8	44	<0,3	<0,35	222,2	71,2	853,5	0,69	10,48								
0,62	<0,15	64,6	53	<0,3	<0,35	317,8	120,0	917,9	0,63	6,36								
0,43	<0,15	48,9	21	<0,3	<0,35	255,7	97,6	769,8	0,41	29,70								
Endfilter	0,85	52,0	36	1,05	<0,35	250,0	92,7	707,9	0,46	<0,10								

	Messung 3										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI	
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	
11,23	<0,15	15,9	<5,0	<0,3	<0,35	31,5	6,20	209,3	0,03	12,16	
7,44	<0,15	21,0	21,1	<0,3	<0,35	41,6	9,6	251,2	0,06	<0,10	
3,76	<0,15	37,2	18,3	<0,3	<0,35	117,7	28,2	542,9	0,31	3,11	
2,11	<0,15	40,0	<5,0	<0,3	<0,35	143,1	34,3	660,8	0,38	37,79	
1,02	<0,15	98,3	42,3	2,0	0,83	438,7	106,1	92,5	0,96	<0,10	
0,43	<0,15	139,2	88,2	1,87	0,82	690,8	238,1	1076,0	1,12	<0,10	
Endfilter	0,40	103,5	42,8	2,88	1,20	489,3	133,7	911,0	1,02	0,10	



Abbildung 3.1: Partikelgrößenverteilung

Abbildung 3.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Kupfer







Abbildung 3.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Selen







Abbildung 3.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Cadmium



Abbildung 3.7: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Thallium



Abbildung 3.8: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen



Industriekraftwerk Braunkohleveredlung



Ausgewählte Parameter im Probenahmezeitraum:

Mittlerer Volumenstrom:	240.000 m³ _{i.N.tr.} /h
Mittlere Gesamtstaubkonzentration:	4,3 mg/m³ _{i.N.tr}
Mittlere Abgastemperatur:	77 °C
Mittlere Probenahmezeit:	11 h

Tabelle 4.1: Industriekraftwerk; extrahierte Trockenkohle; Partikelfraktionen

Anlage	Industriekraftwerk
Leistungsparameter (Nennleis- tung)	4x 50 t/h
Einrichtung zur Abgasreinigung	EGR, Entschwefelung

Messberichts-Nummer	LAU 01-99				
Gesamtstaubkonzentration [mg/m ³] ⁸	7,3	3,5	2,1		
Brennstoffe	Extrahierte Trockenkohle				

		Messung			Ergebniss	e d	ler fraktion	ierten Part	tike	elmessung	
	1	2	3								
Leistungsparameter im Mess-	201 t/h	198 t/h	202 t/h	Messi	ung 1		Messu	ung 2		Messi	ung 3
zeitraum											
Probenahmezeit [h:min]	11:03	11:09	11:07	d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	160	160	160								
Abgastemperatur [°C]	77	78	78	10,56	1,4		9,51	1,8		10,56	3,2
Abgasgesamtdruck [hPa]	988	996	1009	6,99	0,7		6,41	0,7		6,99	2,4
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	22	22	22	3,53	1,0		4,45	0,7		3,53	2,1
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	240.000	240.000	240.000	1,97	2,0		3,07	0,8		1,97	1,6
Weitere Messkomponenten		•	•	0,95	7,2		1,92	0,8		0,96	4,7
Sauerstoff [%]	4,4	5,0	4,9	0,40	6,2		0,95	3,3		0,40	5,2
Stickstoffoxide [mg/m ³] ¹	353	370	343	Endfilter	3,5		0,58	3,1		Endfilter	9,3
Schwefeldioxid [mg/m ³] ¹	1170	1120	815				0,39	1,8]		
Kohlenmonoxid [mg/m ³] ¹	21	19	21				Endfilter	6,3			

		Messung 1			Messung 2				Messung 3			
	D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]	
PM10	93,1	4,0	1,0		91,6	3,9	0,9		87,5	3,8	0,9	
PM 2,5	80,0	3,4	0,8		77,2	3,3	0,8	Ī	69,3	3,0	0,7	
PM1,0	45,7	2,0	0,5		58,9	2,5	0,6		51,5	2,2	0,5	

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

Anlage	Industriekraftwerk
Messberichts-Nummer	LAU 01-99

	Messung 1											
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI		
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]		
10,56	<0,06	<0,05	<2,5	<0,15	0,24	<0,05	<0,1	<0,5	0,001	<5,3		
6,99	<0,06	<0,05	2,7	<0,15	<0,15	<0,05	<0,1	<0,5	<0,001	<5,3		
3,53	<0,06	1,38	<2,5	<0,15	<0,15	<0,05	<0,1	<0,5	<0,001	<5,3		
1,97	<0,06	<0,05	37,2	0,35	<0,15	0,25	<0,1	<0,5	<0,001	<5,3		
0,95	0,07	<0,05	68,1	3,05	<0,15	0,37	<0,1	<0,5	0,008	<5,3		
0,40	<0,06	<0,05	36,9	1,26	<0,15	<0,05	<0,1	<0,5	0,002	<5,3		
Endfilter	0,44	<0,05	<2,5	0,48	0,46	0,34	<0,1	0,8	0,002	<5,3		

				Μ	essung 2	2				
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]				
9,51	<0,06	0,05	<2,5	<0,15	1,08	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3
6,41	0,27	<0,05	13,6	<0,15	0,44	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3
4,45	0,56	<0,05	66,6	<0,15	<0,15	0,07	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3
3,07	<0,06	<0,05	24,5	<0,15	<0,15	0,15	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3
1,92	<0,06	<0,05	43,8	<0,15	0,61	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3
0,95	<0,06	<0,05	34,1	0,42	<0,15	<0,05	1,55	<0,5	<0,001	<5,3
0,58	0,32	<0,05	61,2	1,21	0,20	<0,05	0,33	<0,5	<0,001	<5,3
0,39	<0,06	<0,05	51,6	<0,15	<0,15	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3
Endfilter	0,93	0,90	<2,5	0,34	0,92	<0,05	<0,10	0,98	<0,001	<5,3

	Messung 3											
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI		
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]		
10,56	3,79	<0,05	82,25	0,67	1,96	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3		
6,99	<0,06	<0,05	<2,50	<0,15	<0,15	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3		
3,53	1,08	<0,05	34,15	<0,15	0,46	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3		
1,97	0,69	<0,05	67,95	0,15	0,21	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3		
0,96	0,44	<0,05	72,55	1,65	<0,15	<0,05	0,15	<0,5	<0,001	<5,3		
0,40	<0,06	<0,05	41,95	1,00	<0,15	<0,05	<0,10	<0,5	<0,001	<5,3		
Endfilter	1,53	0,16	75,45	0,75	0,83	<0,05	<0,10	1,95	<0,001	<5,3		



Abbildung 4.1: Partikelgrößenverteilungen

Abbildung 4.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen





Abbildung 4.3: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom

Abbildung 4.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Mangan





Abbildung 4.5: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel

Abbildung 4.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Cadmium



Industriekraftwerk Zuckerindustrie

Dampferzeuger:80 t/hBrennstoff:BraunkohlenbrikettEntstaubung:Horizontal-EGREntschwefelung:Additiv [Ca (OH)2
nach DIN 19611]



Ausgewählte Parameter im Probenahmezeitraum:

- Mittlerer Volumenstrom:
- Mittlerer Staubgehalt:
- Mittlere Abgastemperatur:
- Mittlere Probenahmedauer:

131.000 m³_{i.N.,tr}/h 4,6 mg/m³_{i.N.,tr} 145 °C 16 h

Tabelle 5.1: Industriekraftwerk; Braunkohlenbrikett; Partikelfraktionen

Anlage	Industriekraftwerk
Nennleistung	80 t/h Dampf
Einrichtung zur Abgasreinigung	EGR, Entschwefelung

Messberichts-Nummer	LAU 10-98							
Gesamtstaubkonzentration [mg/m ³] ⁹	4,1	4,3	5,4					
Brennstoffe	Braunkohlenbrikett LAUBAG							

		Messung		Ergebnisse	Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung										
	1	2	3												
Leistungsparameter im Mess- zeitraum	124 t/h	125 t/h	125 t/h	Messung 1			Mess	ung 2		Messung 3					
Probenahmezeit [h:min]	8:00	16:00	16:00	d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{Staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]				
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	101,5	101,5	101,5			_									
Abgastemperatur [°C]	141	146	147	10,85	0,1		12,11	2,1	Γ	10,90	1,0				
Abgasgesamtdruck [hPa]	1001	996	1013	7,31	0,1		8,02	0,7	Γ	7,34	0,4				
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	19	19	19	5,08	0,4		4,04	1,0	Γ	5,10	1,0				
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	131.000	131.000	131.000	3,50	0,2		2,25	1,6	Γ	3,51	0,4				
Weitere Messkomponenten			•	2,18	0,6		1,09	3,9	Γ	2,19	1,2				
Sauerstoff [%]	5,4	5,4	5,5	1,08	1,0		0,45	5,7	Γ	1,09	2,7				
Stickstoffoxide [mg/m ³] ¹	241	239	238	0,65	1,3		Endfilter	2,2	Γ	0,66	3,5				
Schwefeldioxid [mg/m ³] ¹	601	630	620	0,44	1,1				Γ	0,44	2,2				
Kohlenmonoxid [mg/m ³] ¹	37	43	44	Endfilter	0,7					Endfilter	2,4				

	Messung 1					Messung 2		Messung 3			
	D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]	D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]	
PM10	98	4,5	0,6		86	4,0	0,5	93	4,3	0,6	
PM 2,5	77	3,5	0,5		70	3,2	0,4	75	3,5	0,5	
PM1,0	52	2,4	0,3		41	1,9	0,3	50	2,3	0,3	

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

Anlage	Industriekraftwerk
Messberichts-Nummer	LAU 10-98

				М	essung 1					
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]				
10,85	<0,03	<0,08	<3,0	<0,05	<0,03	<0,05	<0,16	7,15	0,010	<2,0
7,31	<0,03	<0,08	20,4	<0,05	<0,03	<0,05	<0,16	<0,30	0,007	<2,0
5,08	<0,03	0,12	59,6	0,11	<0,03	0,70	0,34	10,54	0,012	<2,0
3,50	<0,03	0,12	<3,0	<0,05	<0,03	0,09	<0,16	<0,30	0,013	<2,0
2,18	2,55	0,76	66,7	2,94	1,07	1,34	0,66	11,54	0,006	<2,0
1,08	<0,03	0,09	61,5	0,29	<0,03	0,34	0,23	<0,30	0,026	<2,0
0,65	<0,03	0,23	44,8	0,80	0,12	0,50	0,26	10,34	0,012	<2,0
0,44	<0,03	0,14	13,2	0,12	0,11	0,32	0,24	<0,30	0,005	<2,0
Endfilter	<0,03	<0,08	<3,0	<0,05	<0,03	<0,05	<0,16	<0,30	<0,001	<2,0

				Μ	essung 2	2				
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]				
12,11	0,42	<0,075	46,3	0,35	<0,03	0,78	0,44	9,88	0,010	<2,0
8,02	0,07	<0,075	29,8	0,14	<0,03	0,82	4,75	<0,30	0,008	<2,0
4,04	0,44	<0,075	19,1	0,57	0,63	0,82	3,11	10,82	0,007	<2,0
2,25	0,12	<0,075	75,7	0,24	<0,03	0,55	0,43	<0,30	0,002	<2,0
1,09	<0,03	<0,075	61,9	1,38	<0,03	0,49	<0,16	10,31	<0,001	<2,0
0,45	0,43	<0,075	156,8	2,44	<0,03	0,42	0,77	<0,30	0,004	<2,0
Endfilter	1,10	<0,075	106,2	1,91	0,12	0,88	<0,16	2,06	0,010	<2,0

				M	essung 3	\$				
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]				
10,90	1,96	0,81	258,4	1,36	0,26	0,88	<0,16	1,95	0,004	<2,0
7,34	1,19	<0,075	100,5	0,77	0,09	0,46	<0,16	2,85	0,007	<2,0
5,10	1,42	0,13	206,8	<0,05	0,09	0,74	<0,16	1,38	0,001	<2,0
3,51	1,29	<0,075	124,4	0,88	<0,03	0,49	<0,16	2,12	<0,001	<2,0
2,19	1,57	<0,075	128,9	1,44	0,93	0,78	<0,16	4,09	0,002	<2,0
1,09	1,09	<0,075	168,3	1,59	0,05	0,56	4,04	1,88	0,003	<2,0
0,66	1,08	<0,075	159,2	1,88	<0,03	0,53	<0,16	1,86	0,002	<2,0
0,44	0,92	<0,075	135,7	1,21	<0,03	1,18	0,45	1,51	<0,001	<2,0
Endfilter	1,06	<0,075	152,4	2,09	<0,03	0,92	<0,16	2,95	0,003	<2,0



Abbildung 5.1: Partikelgrößenverteilungen

Abbildung 5.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom







Abbildung 5.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Mangan







Abbildung 5.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Cadmium







Abbildung 5.8: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Selen









Ausgewählte Parameter im Probenahmezeitraum:

- Mittlerer Volumenstrom:
- Mittlere Gesamtstaubkonzentration:
- Mittlere Abgastemperatur:
- Mittlere Probenahmezeit:

180.000 m³_{i.N.tr}/h 14,4 mg/m³_{i.N.tr} 147 °C 6 h

Tabelle 6.1: Industriekraftwerk; Rohbraunkohle; Wirbelschichtfeuerung: Partikelfraktionen

Anlage	Industriekraftwerk
Leistungsparameter (Nennleis- tung)	144 MW
Einrichtung zur Abgasreinigung	EGR, Entschwefelung, Entstickung

Messberichts-Nummer	LAU 05-00						
Gesamtstaubkonzentration [mg/m ³] ¹⁰	13,4	13,8	16,0				
Brennstoffe	Rohbraunkohle						

		Messung	
	1	2	3
Leistungsparameter im Messzeit- raum	116 MW	114 MW	113 MW
Probenahmezeit [h:min]	6:14	6:09	6:09
Abgasfeuchte [g/m ³] ¹	202	202	202
Abgastemperatur [°C]	145	150	145
Abgasgesamtdruck [hPa]	1012	1012	1001
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	18	18	18
Abgasvolumenstrom [m ³ /h] ¹	180.000	180.000	180.000
Sauerstoff [%]	6,0	5, 9	6,1

	Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung													
Mess	ung 1		Mess	ung 2		Messung 3								
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]							
11,23	0,1		12,50	1,9		11,25	1,3							
7,57	1,0		8,28	1,3		7,58	2,5							
5,26	2,5		4,18 4,1			5,27	5,8							
3,62	3,0		2,33	11,1		3,63	7,5							
2,26	8,2		1,12	15,5		2,26	15,9							
1,12	12,9		0,47	10,8		1,12	28,7							
0,68	9,3		Endfilter	2,6		0,68	17,1							
0,46	4,1					0,46	8,0							
Endfilter	0,5					Endfilter	1,8							

		Messung 1				Messung 2			Messung 3			
	D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]		D [%]	c [mg/m³]	<i>ṁ</i> [kg/h]	
PM10	99,0	14,2	2,6		94,4	13,6	2,5	Ī	97,6	14,1	2,5	
PM 2,5	67,9	9,8	1,8		63,3	9,1	1,6	Ī	65,9	9,5	1,7	
PM1,0	27,3	3,9	0,7		24,1	3,5	0,6		25,1	3,6	0,6	

¹ bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa)

<u>Tabelle 6.2: Industriekraftwerk; Rohbraunkohle; Wirbelschichtfeuerung; Fraktionen</u> <u>Staubinhaltsstoffe</u>

Anlage	Industriekraftwerk
Messberichts-Nummer	LAU 05-00

Messung 1										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [ng]	m [ng]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [ng]	m [ng]	m [µg]	m [ng]	m [ng]
11,23	<50	<15	n.b.²	1,03	0,72	<10	130	2,43	3,3	<2
7,57	<50	<15	n.b.	0,93	0,54	32,2	<100	2,13	<2	<2
5,26	<50	<15	n.b.	1,65	2,10	24,5	105	2,34	<2	<2
3,62	<50	<15	n.b.	1,35	0,24	17,6	117	0,97	<2	<2
2,26	<50	<15	n.b.	3,73	0,84	16,1	153	2,52	6,0	<2
1,12	<50	<15	n.b.	4,47	0,42	<10	210	2,45	5,1	<2
0,68	<50	<15	n.b.	4,78	0,96	<10	201	2,40	<2	<2
0,46	<50	<15	n.b.	1,99	0,57	<10	148	0,81	4,0	<2
Endfilter	118	<15	n.b.	1,88	1,21	57,1	126	7,63	3,3	<2

Messung 2										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m[ng]	m[ng]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m[ng]	m[ng]	m [µg]	m[ng]	m[ng]
12,50	<50	<15	n.b.	0,84	0,35	<10	<100	0,99	<2	3,07
8,28	504	79,1	n.b.	0,90	0,29	<10	<100	1,32	<2	3,13
4,18	344	36,7	n.b.	2,36	0,29	<10	<100	1,99	<2	3,18
2,33	801	167,3	n.b.	6,54	0,53	69,2	185	2,13	7,4	3,47
1,12	657	113,1	n.b.	5,42	0,40	61,5	151	1,99	<2	3,76
0,47	554	95,2	n.b.	5,85	0,31	30,6	123	1,27	3,9	3,80
Endfilter	381	27,7	n.b.	2,24	0,36	<10	113	6,06	9,3	3,39

Messung 3										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m[ng]	m[ng]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m[ng]	m[ng]	m [µg]	m[ng]	m [µg]
11,25	<50	<15	n.b.	1,1	0,37	<10	112	2,28	<2	<2
7,58	<50	<15	n.b.	<0,4	<100	<10	<100	<0,5	<2	<2
5,27	<50	<15	n.b.	1,8	0,15	<10	102	0,86	<2	<2
3,63	<50	<15	n.b.	3,0	0,50	<10	112	1,09	<2	<2
2,26	<50	<15	n.b.	4,6	0,11	<10	140	1,74	20,7	<2
1,12	193	41	n.b.	9,5	0,14	<10	113	0,33	6,6	<2
0,68	244	52	n.b.	10,9	<100	18	151	<0,5	6,9	<2
0,46	1105	231	n.b.	3,1	<100	159	<100	<0,5	<2	<2
Endfilter	177	53	n.b.	<0,4	134	<10	<100	0,69	3,5	<2

² nicht bestimmt



Abbildung 6.1: Partikelgrößenverteilungen

Abbildung 6.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom






Abbildung 6.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Mangan







Abbildung 6.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Selen





Abbildung 6.7: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink





Durchbrandofen

Leistung: 6 KW

- Typ: OHRA 812 DGH/N
- **Brennstoff**:

Braunkohlenbrikett

- MIBRAG (M)
- LAUBAG (L)
- Polnische Brikett (P)
- Baschkirische Brikett (B)



Ausgewählte Parameter im Probenahmezeitraum:

- Mittlerer Volumenstrom:
- Mittlerer Staubgehalt:
- Mittlere Probenahmedauer:

48 (M); 40 (L); 38 (B) m³_{i.N.,tr.}/h im Gesamtzyklus 50(M); 20(L); 148 (B) mg/m³_{i.N.,tr} im Gesamtzyklus 1 h

Tabelle 7.1.1: Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen

Anlage	Durchbrandofen
Nennleistung	6 KW
Brennstoff	Braunkohlenbrikett LAUBAG

Messberichts-Nummer	LAU 02-99
Messort	Vor Abkühlung der Rauchgase

	Messung				
	1	2			
Leistungsparameter im Messzeit- raum	6 KW	6 KW			
Probenahmezeit [h:min]	1:00	1:00			
Abgasfeuchte [g/m ³]	45	47			
Abgastemperatur [°C]	289	330			
Abgasgesamtdruck [hPa]	1000	981			
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,3	1,3			

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung							
Mess	ung 1		Mess	sung 2			
d _{ae50} [µm]	m _{Staub} [mg]		d _{ae50} m _{stau} [µm] [mg				
		1					
23,27	1,3		23,81	0,8			
15,70	1,0		16,06	0,9			
10,93	0,9		11,18	0,8			
7,55	1,1		7,72	0,7			
4,74	1,3		4,84	0,9			
2,39	0,9		2,44	1,3			
1,47	1,4		1,49	1,3			
1,02	1,4		1,03	1,6			
Endfilter	30,0		Endfilter	26,6			

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]
PM10	91,1	92,2
PM 2,5	83,6	84,6
PM1,0	74,8	74,0

Tabelle 7.1.2: Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen

Anlage	Durchbrandofen			
Nennleistung	6 KW			
Brennstoff	Braunkohlenbrikett LAUBAG			

Messberichts-Nummer	LAU 02-99
Messort	Nach Abkühlung der Rauchgase

	Messung					
	1	2	3			
Leistungsparameter im Messzeit- raum	6 KW	6 KW	6 KW			
Probenahmezeit [h:min]	1:00	1:00	1:00			
Abgasfeuchte [g/m ³]	47	47	47			
Abgastemperatur [°C]	47	67	63			
Abgasgesamtdruck [hPa]	1000	981	981			
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,24	1,24	1,24			

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung								
Messung 1			Messung 2			Messung 3		
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} m _{Staub} [µm] [mg]		
16,10	0,9		16,46	0,4		16,38	0,4	
10,68	0,7		10,92	0,5		10,87	0,4	
5,43	0,9		5,54	0,7		5,52	0,6	
3,06	1,0		3,12	0,4		3,10	0,3	
1,51	1,0		1,54	0,8		1,53	0,6	
0,66	1,3		0,67	2,1		0,67	1,2	
Endfilter	26,6		Endfilter	8,6		Endfilter	9,5	

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]	Messung 3 D [%]
PM10	94,7	92,5	93,1
PM 2,5	88,1	82,9	85,2
PM1,0	83,7	69,6	76,6

Tabelle 7.1.3: Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Durchbrandofen
Brennstoff	LAUBAG-Brikett
Messort	Vor Abkühlung der Rauchgase
Messberichts-Nummer	LAU 02-99

	Messung 1									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
23,27	0,901	<0,10	44,6	0,785	0,712	0,75	<0,12	4,22	<0,001	<4,5
15,70	0,425	<0,10	20,6	0,398	0,364	0,56	<0,12	2,54	<0,001	<4,5
10,93	0,740	<0,10	30,0	0,672	0,519	0,64	<0,12	3,68	<0,001	<4,5
7,55	0,746	<0,10	33,1	0,666	0,542	<0,10	0,137	3,96	<0,001	<4,5
4,74	0,598	<0,10	27,6	0,547	0,492	0,85	<0,12	3,29	<0,001	<4,5
2,39	0,380	<0,10	18,7	0,394	0,348	0,74	<0,12	2,74	<0,001	<4,5
1,47	0,785	<0,10	36,1	0,673	0,510	0,74	<0,12	4,14	<0,001	<4,5
1,02	0,601	<0,10	23,9	0,494	0,499	1,35	<0,12	3,26	<0,001	<4,5
Endfilter	0,453	<0,10	11,4	0,449	0,435	0,16	<0,12	4,52	0,047	<4,5

	Messung 2									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	ТІ
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
23,81	1,31	<0,10	59	1,32	0,41	0,710	<0,120	4,2	<0,001	<4,5
16,06	0,58	<0,10	32	0,83	0,29	0,246	<0,120	2,2	<0,001	<4,5
11,18	3,96	0,59	128	3,70	1,68	0,660	0,133	10,2	<0,001	<4,5
7,72	3,96	<0,10	154	3,39	1,34	0,540	0,145	8,9	<0,001	<4,5
4,84	4,24	<0,10	163	3,95	1,49	0,700	<0,120	10,1	<0,001	<4,5
2,44	3,73	<0,10	142	3,40	1,33	0,660	0,217	8,6	<0,001	<4,5
1,49	4,05	<0,10	150	3,64	1,91	0,376	0,206	12,1	<0,001	<4,5
1,03	3,01	<0,10	116	2,73	1,01	0,440	<0,120	7,3	<0,001	<4,5
Endfilter	43,11	14,12	514	14,07	14,01	1,400	<0,120	17,6	0,136	<4,5

Tabelle 7.1.4: Durchbrandofen; LAUBAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Durchbrandofen
Brennstoff	LAUBAG-Brikett
Messort	Nach Abkühlung der Rauchgase
Messberichts-Nummer	LAU 02-99

	Messung 1									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
16,10	2,64	<0,10	104,6	2,28	1,52	0,285	<0,12	6,26	<0,001	<4,50
10,68	3,61	<0,10	99,9	3,38	1,25	0,309	<0,12	9,68	<0,001	<4,50
5,43	3,40	<0,10	110,5	2,98	1,27	0,363	<0,12	8,26	<0,001	<4,50
3,06	3,52	<0,10	149,3	3,19	1,18	0,354	<0,12	8,82	<0,001	<4,50
1,51	3,97	<0,10	131,9	3,22	2,16	0,296	<0,12	9,30	<0,001	<4,50
0,66	3,96	<0,10	158,4	3,61	1,44	0,342	<0,12	10,18	0,008	<4,50
Endfilter	15,32	5,61	108,0	5,33	23,19	0,710	<0,12	15,33	<0,001	<4,50

	Messung 2									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
16,46	3,77	<0,10	147,0	3,36	1,25	0,810	0,170	8,99	<0,001	<4,50
10,92	3,65	<0,10	138,5	3,20	1,44	0,870	0,143	8,83	<0,001	<4,50
5,54	3,97	<0,10	154,3	3,63	3,36	0,880	0,513	9,55	<0,001	<4,50
3,12	3,76	<0,10	154,5	3,42	1,58	0,690	0,237	10,74	<0,001	<4,50
1,54	4,23	<0,10	142,2	3,93	1,51	0,690	0,140	10,13	<0,001	<4,50
0,67	3,25	<0,10	130,4	3,06	1,33	0,159	<0,120	7,88	0,001	<4,50
Endfilter	1,03	<0,10	37,4	0,93	0,33	0,335	<0,120	2,13	<0,001	<4,50

	Messung 2									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
16,38	3,64	<0,10	136,2	3,27	1,22	1,05	0,328	8,66	<0,001	<4,50
10,87	4,23	0,26	145,2	3,59	1,54	1,10	0,294	9,10	<0,001	<4,50
5,52	3,83	<0,10	128,7	3,63	1,26	1,10	0,265	9,53	<0,001	<4,50
3,10	3,53	<0,10	129,6	3,39	1,35	1,08	0,305	8,73	<0,001	<4,50
1,53	3,32	<0,10	134,4	3,18	1,13	0,78	0,267	8,24	<0,001	<4,50
0,67	3,41	<0,10	129,4	3,12	1,14	0,77	0,374	8,26	<0,001	<4,50
Endfilter	3,99	<0,10	116,6	3,94	1,63	2,71	0,355	12,07	0,015	<4,50

Tabelle 7.2.1: Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen

Anlage	Durchbrandofen
Nennleistung	6 KW
Brennstoff	Braunkohlenbrikett MIBRAG

Messberichts-Nummer	LAU 03-99
Messort	Vor Abkühlung der Rauchgase

	Messung			
	1	2	3	
Leistungsparameter im Messzeit-	6 KW	6 KW	6 KW	
raum				
Probenahmezeit [h:min]	1:00	1:00	1:00	
Abgasfeuchte [g/m ³]	60	60	60	
Abgastemperatur [°C]	331	310	315	
Abgasgesamtdruck [hPa]	996	1014	1007	
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,2	1,2	1,2	

	Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung							
Mess	ung 1		Messung 2			Messung 3		
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} m _{Staub} [µm] [mg]			d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]	
24,57	0,4		24,30	1,0		24,38	0,5	
16,58	0,4		16,40	0,6		16,45	0,5	
11,54	0,7		11,42	0,9		11,46	0,6	
7,97	0,6		7,89	0,9		7,91	0,6	
5,00	0,5		4,96	0,6		4,97	0,6	
2,52	1,0		2,50	1,6		2,51	1,2	
1,55	1,3		1,54	2,0		1,54	1,3	
1,08	1,1		1,07	1,9		1,07	1,1	
Endfilter	19,8		Endfilter	14,3		Endfilter	12,7	

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]	Messung 3 D [%]
PM10	93	88	91
PM 2,5	85	77	80
PM1,0	75	58	65

Tabelle 7.2.2: Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen

Anlage	Durchbrandofen
Nennleistung	6 KW
Brennstoff	Braunkohlenbrikett MIBRAG

Messberichts-Nummer	LAU 03-99
Messort	Nach Abkühlung der Rauchgase

		Messung	
	1	2	3
Leistungsparameter im Messzeit- raum	6 KW	6 KW	6 KW
Probenahmezeit [h:min]	1:00	1:00	1:00
Abgasfeuchte [g/m ³]	60	60	60
Abgastemperatur [°C]	62	65	64
Abgasgesamtdruck [hPa]	996	1014	1007
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,0	1,0	1,0

	Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung									
Messung 1			Mess	ung 2		Messung 3				
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]			
18,25	0,4		18,30	0,7		18,30	0,4			
12,11	0,3		12,14	0,7		12,14	0,2			
6,16	0,6		6,17	0,9		6,17	0,6			
3,47	1,9		3,48	1,7		3,48	1,4			
1,72	3,2		1,72	2,8		1,72	2,8			
0,76	10,4		0,76	5,5		0,76	4,3			
Endfilter	29,4		Endfilter	10,5		Endfilter	19,1			

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]	Messung 3 D [%]
PM10	98	93	97,3
PM 2,5	90	77	87
PM1,0	72	53	71

Tabelle 7.2.3: Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Durchbrandofen
Brennstoff	MIBRAG-Brikett
Messort	Vor Abkühlung der Rauchgase
Messberichts-Nummer	LAU 03-99

				Μ	essung 1					
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]				
24,57	0,415	<0,10	<2,5	0,29	<0,20	0,54	<0,12	1,43	0,078	<4,5
16,58	0,324	<0,10	16,7	0,21	<0,20	1,43	<0,12	<0,50	0,072	<4,5
11,54	0,568	<0,10	11,3	0,28	<0,20	1,44	<0,12	0,90	0,022	<4,5
7,97	0,075	6,38	3,0	0,15	<0,20	0,61	<0,12	<0,50	<0,001	9,0
5,00	0,125	6,43	6,6	0,15	<0,20	0,47	<0,12	<0,50	0,010	14,5
2,52	0,075	<0,10	12,1	0,15	<0,20	<0,10	<0,12	<0,50	<0,001	20,4
1,55	0,573	<0,10	40,7	0,51	<0,20	1,19	<0,12	1,22	0,029	17,3
1,08	0,075	2,11	25,8	0,15	<0,20	1,05	<0,12	<0,50	<0,001	<4,5
Endfilter	0,620	3,35	<2,5	1,25	0,23	1,94	<0,12	2,74	0,134	21,4

				Μ	essung 2	2				
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	ТІ
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]				
24,30	0,575	<0,10	30,9	0,632	<0,20	1,14	<0,12	2,33	0,028	<4,5
16,40	0,075	<0,10	22,1	0,150	<0,20	0,12	<0,12	0,63	<0,001	<4,5
11,42	0,432	<0,10	34,4	0,184	<0,20	1,13	<0,12	0,51	<0,001	<4,5
7,89	0,128	8,70	<2,5	0,150	<0,20	1,06	<0,12	<0,50	0,040	33,8
4,96	0,357	8,85	12,9	0,201	0,27	0,80	<0,12	<0,50	0,036	23,7
2,50	0,008	<0,10	10,5	0,150	<0,20	0,15	<0,12	<0,50	0,013	<4,5
1,54	0,499	<0,10	32,6	0,636	<0,20	0,23	<0,12	1,88	0,003	<4,5
1,07	0,078	<0,10	21,2	0,150	<0,20	0,96	<0,12	<0,50	0,005	<4,5
Endfilter	0,450	<0,10	20,4	0,416	<0,20	1,84	<0,12	1,62	0,061	<4,5

	Messung 3										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI	
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	
24,38	7,15	<0,10	130,2	3,55	3,10	0,65	<0,120	8,47	<0,001	<4,50	
16,45	14,13	<0,10	126,8	4,42	7,12	0,83	<0,120	9,92	<0,001	<4,50	
11,46	5,28	<0,10	152,0	3,74	2,09	0,82	0,165	9,38	<0,001	<4,50	
7,91	4,27	<0,10	90,0	3,44	1,87	0,78	0,263	9,67	<0,001	<4,50	
4,97	2,60	<0,10	122,7	3,33	1,82	0,99	0,143	9,31	<0,001	<4,50	
2,51	3,30	<0,10	166,0	4,43	2,11	0,56	0,122	11,77	<0,001	<4,50	
1,54	3,34	<0,10	114,7	3,18	1,35	<0,10	<0,120	8,28	<0,001	<4,50	
1,07	1,77	<0,10	65,1	1,69	0,73	0,45	0,178	5,71	<0,001	<4,50	
Endfilter	3,75	<0,10	117,3	3,78	1,43	0,86	<0,120	10,11	0,027	<4,50	

Tabelle 7.2.4: Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Durchbrandofen
Brennstoff	MIBRAG-Brikett
Messort	Nach Abkühlung der Rauchgase
Messberichts-Nummer	LAU 03-99

	Messung 1									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
18,25	4,14	<0,10	129,3	3,76	1,30	2,72	0,22	10,11	<0,001	<4,50
12,11	3,35	<0,10	113,5	3,18	1,08	1,10	0,22	8,47	<0,001	<4,50
6,16	1,42	<0,10	89,3	2,09	0,80	2,24	<0,12	5,63	<0,001	<4,50
3,47	3,97	<0,10	151,3	3,71	1,38	1,96	0,30	10,07	<0,001	<4,50
1,72	4,18	<0,10	151,3	4,07	1,64	1,06	0,35	11,06	0,006	<4,50
0,76	3,86	<0,10	148,8	3,71	1,50	0,91	0,29	10,42	<0,001	<4,50
Endfilter	4,76	<0,10	158,1	4,60	1,79	2,56	0,34	12,84	0,144	<4,50

	Messung 2									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
18,30	4,17	<0,10	69,1	3,88	1,41	0,23	0,239	10,45	<0,001	<4,50
12,14	4,43	<0,10	130,2	3,87	1,66	2,72	0,316	10,16	<0,001	<4,50
6,17	4,56	<0,10	130,1	4,22	1,55	2,66	0,335	11,32	0,005	<4,50
3,48	3,92	<0,10	102,9	3,70	1,41	1,96	0,281	9,78	<0,001	<4,50
1,72	4,50	<0,10	105,1	4,08	1,52	2,68	0,316	10,98	0,015	<4,50
0,76	3,80	<0,10	117,9	3,55	1,29	1,98	0,143	9,74	0,015	<4,50
Endfilter	4,94	<0,10	120,3	4,53	1,62	2,24	0,328	13,33	0,103	<4,50

	Messung 3									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]	m [µg]
18,30	0,14	<0,10	26,78	0,828	0,43	0,90	<0,120	2,90	<0,001	<4,50
12,14	1,32	<0,10	46,06	0,768	1,26	0,97	<0,120	3,55	<0,001	<4,50
6,17	1,07	<0,10	53,49	0,992	0,73	0,93	<0,120	6,16	<0,001	<4,50
3,48	0,77	<0,10	32,94	0,737	0,53	0,46	0,186	3,76	<0,001	<4,50
1,72	0,72	<0,10	38,68	0,684	0,67	0,39	<0,120	3,86	<0,001	<4,50
0,76	0,36	<0,10	20,72	0,349	0,40	0,39	0,172	2,38	<0,001	<4,50
Endfilter	0,01	<0,10	1,36	<0,150	<0,20	<0,10	<0,120	0,57	0,002	<4,50

Tabelle 7.3.1: Durchbrandofen; polnische Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen

Anlage	Durchbrandofen				
Nennleistung	6 KW				
Brennstoff	Polnische Braunkohlenbrikett				

Messberichts-Nummer	LAU 01-00
Messort	Vor Abkühlung der Rauchgase

	Mess	sung
	1	2
Leistungsparameter im Messzeit- raum	6 KW	6 KW
Probenahmezeit [h:min]	1:00	1:00
Abgasfeuchte [g/m ³]	50	50
Abgastemperatur [°C]	380	395
Abgasgesamtdruck [hPa]	1023	1013
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,21	1,21
Sauerstoffgehalt in Vol%	11,6	10,6

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung								
Mess	ung 1		Messi	ung 2				
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]				
18,70	1,1		19,01	1,6				
12,25	1,0		12,81	1,5				
8,52	1,3		8,90	2,0				
5,87	1,6		6,13	3,8				
3,67	2,9		3,82	4,2				
1,84	3,7		1,90	5,4				
1,12	3,5		1,15	6,0				
0,76	2,7		0,78	4,2				
Endfilter	27,4		Endfilter	39,8				

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]
PM10	93,6	93,4
PM 2,5	78,4	75,5
PM1,0	64,8	61,8

Tabelle 7.3.2: Durchbrandofen; polnische Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Partikelfraktionen

Anlage	Durchbrandofen
Nennleistung	6 KW
Brennstoff	Polnische Braunkohlenbrikett

Messberichts-Nummer	LAU 01-00
Messort	Nach Abkühlung der Rauchgase

	Mess	sung
	1	2
Leistungsparameter im Messzeit- raum	6 KW	6 KW
Probenahmezeit [h:min]	1:00	1:00
Abgasfeuchte [g/m ³]	50	50
Abgastemperatur [°C]	60	54
Abgasgesamtdruck [hPa]	1023	1013
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,25	1,25
Sauerstoffgehalt in Vol%	16,6	16,2

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung									
Mess	ung 1		Messung 2						
d _{ae50} [μm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]					
21,85	0,4		21,74	0,6					
14,51	0,3		14,44	0,5					
7,38	0,6		7,35	1,4					
4,17	1,5		4,15	3,3					
2,07	2,7		2,06	5,3					
0,92	3,8		0,92	7,4					
Endfilter	16,5		Endfilter	23,8					

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]
PM10	95,8	95,8
PM 2,5	80,8	80,8
PM1,0	65,0	65,0

<u>Tabelle 7.3.3: Durchbrandofen; polnische Brikett; vor Abkühlung der Rauchgase: Fraktionen Staubinhaltsstoffe</u>

Anlage	Durchbrandofen
Brennstoff	Polnische Brikett
Messort	Vor Abkühlung der Rauchgase
Messberichts-Nummer	LAU 01-00

	Messung 1										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI	
d _{ae50} [μm]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	
18,70	<50	124	< 3000	<1	260	26	<100	122	7	8	
12,25	348	216	< 3000	<1	290	143	<100	948	4	9	
8,52	<50	97	< 3000	<1	100	137	101	749	8	9	
5,87	201	178	< 3000	<1	244	199	<100	1460	16	9	
3,67	<100	<50	< 3000	<5	<100	<150	<100	<500	<25	<250	
1,84	62	108	< 3000	<1	920	105	<100	750	33	8	
1,12	<50	13	< 3000	<1	<50	26	<100	414	21	9	
0,76	<50	69	< 3000	<1	149	32	<100	407	13	8	
Endfilter	<50	<15	<3000	<1	<50	302	<100	<100	255	11	

	Messung 2										
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI	
d _{ae50} [µm]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	
19,01	<50	<15	<3000	<1	<50	<10	<100	<100	8,0	3,7	
12,81	165	42	< 3000	<1	119	127	<100	599	5,3	4,1	
8,90	206	65	< 3000	<1	192	125	<100	947	7,8	4,5	
6,13	157	41	< 3000	<1	118	52	<100	452	10,6	4,0	
3,82	<50	65	< 3000	<1	100	61	<100	861	15,3	4,0	
1,90	337	76	< 3000	<1	190	99	<100	710	23,7	4,3	
1,15	328	69	< 3000	<1	189	147	<100	1002	35,0	4,3	
0,78	38	28	< 3000	<1	151	54	<100	280	31,0	3,9	
Endfilter	1118	294	<3000	<1	412	1126	<100	<100	531,0	8,3	

<u>Tabelle 7.3.4: Durchbrandofen; polnische Brikett; nach Abkühlung der Rauchgase: Frak-</u> <u>tionen Staubinhaltsstoffe</u>

Anlage	Durchbrandofen
Brennstoff	Polnische Brikett
Messort	Nach Abkühlung der Rauchgase
Messberichts-Nummer	LAU 01-00

	Messung 1									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]
21,85	<100	<50	< 3000	<5	<100	<150	<100	<500	<25	<250
14,51	152	84	< 3000	<1	185	188	<100	930	1	3
7,38	<50	25	< 3000	16	<50	54	<100	<100	<25	1
4,17	245	371	<3000	<1	326	233	<100	1599	8	3
2,07	194	113	< 3000	<1	239	71	<100	499	15	1
0,92	<100	<50	<3000	<5	<100	<150	<100	<500	<25	<250
Endfilter	758	323	<3000	<1	325	615	<100	<100	149	5

	Messung 2									
	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Cd	TI
d _{ae50} [µm]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]	m[ng]
21,74	86	37	< 3000	<1	112	642	<100	3997	17,4	6,7
14,44	<50	<15	< 3000	<1	<50	661	<100	3725	118,0	5,8
7,35	92	21	< 3000	<1	127	706	<100	<25	6,8	6,3
4,15	58	27	< 3000	<1	155	619	<100	3715	27,9	12,8
2,06	607	144	< 3000	<1	326	1241	<100	6535	16,4	14,3
0,92	739	174	< 3000	<1	448	1734	<100	8324	38,9	14,7
Endfilter	879	185	<3000	<1	364	4239	<100	15810	354,0	24,5

Tabelle 7.4.1: Durchbrandofen; Baschkirische Brikett; Partikelfraktionen

Anlage	Durchbrandofen
Nennleistung	6 KW
Brennstoff	Braunkohlenbrikett Baschkirien

Messberichts-Nummer	LAU 01-97
Messort	Rauchgas

	Messung			
	1	2	3	
Leistungsparameter im Messzeit- raum	6 KW	6 KW	6 KW	
Probenahmezeit [h:min]	0:37	0:30	0:42	
Abgasfeuchte [g/m ³]	42	42	42	
Abgastemperatur [°C]	276	265	292	
Abgasgesamtdruck [hPa]	1009	989	980	
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,51	1,48	1,55	
Sauerstoffgehalt [Vol%]	15,7	15,9	14,4	

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung						
Mess	ung 1		Mess	ung 2	Mess	ung 3
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} m _{Staub}		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]
17,67	2,2		17,73	2,5	17,59	2,9
11,77	0,9		11,81	0,8	11,71	0,9
7,69	0,8		7,71	1,0	7,65	0,8
5,46	0,7		5,48	1,1	5,43	0,7
3,47	1,4		3,48	2,3	3,44	1,6
1,67	2,9		1,68	3,1	1,65	2,7
0,98	3,0		0,98	3,1	0,96	3,6
0,67	2,2		0,67	2,8	0,65	2,7
Endfilter	29,7		Endfilter	31,2	Endfilter	24,1

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]	Messung 3 D [%]
PM10	92,1	92,2	89,7
PM 2,5	82,7	80,4	79,2
PM1,0	73,0	71,2	67,5

Anlage	Durchbrandofen
Brennstoff	Baschkirien-Brikett
Messort	Rauchgas
Messberichts-Nummer	LAU 01-97

	Messung 3					
	Mn	Со	Cd	Se	Elementarer Kohlenstoff	
d _{ae50} [µm]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	m [ng]	
17,59	5118	<5,0	<1,0	<50	1479	
11,71	1953	<5,0	<1,0	<50	427	
7,65	1940	58,8	1,4	<50	543	
5,43	2703	<5,0	<1,0	<50	708	
3,44	<2	86,3	<1,0	<50	1591	
1,65	<2	40,0	5,6	<50	2074	
0,96	1128	153,8	13,9	<50	2160	
0,65	965	205,0	6,6	<50	1954	
Endfilter	1028	196,3	222,3	<50	24064	

Tabelle 7.5: Durchbrandofen; MIBRAG-Brikett; Vorversuche; Fraktionen Staubinhaltsstoffe

Anlage	Durchbrandofen			
Nennleistung	6 KW			
Brennstoff	Braunkohlenbrikett MIBRAG			

Messberichts-Nummer	LAU
Messort	Rauchgas

	Messung			
	1	2	3	
Leistungsparameter im Messzeit- raum	6 KW	6 KW	6 KW	
Probenahmezeit [h:min]	1:00	1:00	1:00	
Abgasfeuchte [g/m ³]	49	49	49	
Abgastemperatur [°C]	245	198	218	
Abgasgesamtdruck [hPa]	988	988	988	
Mittlere Geschwindigkeit [m/s]	1,24	1,24	1,24	
Sauerstoffgehalt [Vol%]	16,6	16,8	16,8	

Ergebnisse der fraktionierten Partikelmessung							
Messung 1		Messung 2			Messung 3		
d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]		d _{ae50} [µm]	m _{staub} [mg]
17,18	2,9		16,65	1,4		16,90	1,7
11,58	4,2		11,23	1,2		11,40	1,4
8,05	2,8		7,81	1,3		7,93	1,8
5,55	3,1		5,39	1,1		5,47	1,6
3,47	5,7		3,38	1,3		3,42	2,2
1,74	3,3		1,69	1,2		1,72	4,1
1,06	11,6		1,04	1,4		1,05	14,1
0,73	9,1		0,71	1,5		0,72	38,5
Endfilter	49,4		Endfilter	33,3		Endfilter	150,4

	Messung 1 D [%]	Messung 2 D [%]	Messung 3 D [%]
PM10	90,9	93,0	98,2
PM 2,5	77,7	84,2	94,9
PM1,0	61,7	79,2	84,8



Abb. 7.1.1:Partikelgrößenverteilung vor Abkühlung der Rauchgase

<u>Abbildung 7.1.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



Abbildung 7.1.3: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen vor Abkühlung der Rauchgase



<u>Abbildung 7.1.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Mangan vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



Abbildung 7.1.5: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel vor Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Blei vor Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.7: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink vor Abkühlung der Rauchgase







Abbildung 7.1.9: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.10: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.11: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Mangan nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.12: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.13: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Blei nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.14: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Selen nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.1.15: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink nach Abkühlung der Rauchgase





Abbildung 7.2.1: Partikelgrößenverteilung vor Abkühlung der Rauchgase

<u>Abbildung 7.2.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



Abbildung 7.2.3: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen vor Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Mangan vor Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.5: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Blei vor Abkühlung der Rauchgase



<u>Abbildung 7.2.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



Abbildung 7.2.7: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink vor Abkühlung der Rauchgase



<u>Abbildung 7.2.8: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Cadmium vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>





Abbildung 7.2.9: Partikelgrößenverteilung nach Abkühlung der Rauchgase

Abbildung 7.2.10: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.11: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Eisen nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.12: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Mangan nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.13: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.14: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Blei nach


Abbildung 7.2.15: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Selen nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.16: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.2.17: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Cadmium nach Abkühlung der Rauchgase





Abbildung 7.3.1: Partikelgrößenverteilung vor Abkühlung der Rauchgase

<u>Abbildung 7.3.2: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Kupfer vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



Abbildung 7.3.3: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel vor Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.3.4: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Blei vor Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.3.5: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink vor Abkühlung der Rauchgase



<u>Abbildung 7.3.6: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Cadmium vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



<u>Abbildung 7.3.7: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Thallium vor Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



Abbildung 7.3.8: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom vor Abkühlung der Rauchgase





Abbildung 7.3.9: Partikelgrößenverteilung nach Abkühlung der Rauchgase

Abbildung 7.3.10: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Chrom nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.3.11: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Kupfer nach Abkühlung der Rauchgase



<u>Abbildung 7.3.12: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Nickel nach Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>



Abbildung 7.3.13: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Blei nach Abkühlung der Rauchgase



Abbildung 7.3.14: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Zink nach Abkühlung der Rauchgase





<u>Abbildung 7.3.15: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Cadmium nach Abkühlung der</u> <u>Rauchgase</u>

Abbildung 7.3.16: Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff Thallium nach Abkühlung der Rauchgase





Abbildung 7.4.1: Partikelgrößenverteilung

<u>Abbildung 7.4.2: Partikelgrößenverteilung, Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoffe Man-</u> <u>gan, und Cobalt</u>





Abbildung 7.4.3: Partikelgrößenverteilung, Korngrößenverteilung Staubinhaltsstoff EC

Abbildung 7.5.1: Partikelgrößenverteilung



Impressum

ISSN 0941-7281

Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (2001) Sonderheft 1: Feinstaubemissionsuntersuchungen in Sachsen-Anhalt: PM₁₀-, PM₂₀- und PM_{1.0} - Emissionen aus Industrie und Hausbrand

Herausgeber und Bezug: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, PSF 200 841, 06009 Halle, Sitz: Reideburger Str. 47, 06116 Halle, Telefon (0345) 5704 0

Redaktion: Wolf-Dieter Kalkoff, Dr. Günther Noll, Dr. Christian Ehrlich Abteilung Immissionsschutz/Chemikalensicherheit

Diese Schriftenreihe wird kostenlos abgegeben und darf nicht verkauft werden. Der Nachdruck bedarf der Genehmigung.

Die Autoren sind für den fachlichen Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die von ihnen vertretenen Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen des Herausgebers übereinstimmen

Januar 2001

Diese Schrift darf weder von Parteien noch von Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben politischer Informationen oder Werbemittel.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Schrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.